


MODULO INCASSO SOLAR



VERSIONI PER ABBINAMENTO A CALDAIE SOLO RISCALDAMENTO

ISTRUZIONI PER MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

INDICE

Istruzioni per l'installazione	pag.	3
Istruzioni per l'utilizzo	pag.	3
Avvertenze e sicurezze	pag.	3
Descrizione	pag.	4
Elementi funzionali del Modulo Incasso Solar	pag.	6

Installazione

Avvertenze per l'installazione	pag.	8
Movimentazione	pag.	8
Posizionamento del box da incasso	pag.	8
Connessioni idrauliche e gas	pag.	10
Sequenza di montaggio	pag.	12
Circolatore solare	pag.	19
Caricamento del circuito solare	pag.	20
Curva prevalenza circolatore solare	pag.	21
Collegamenti alimentazioni	pag.	22
Connessioni utenze	pag.	24
Configurazione delle versioni 1AT + 1BT e 1AT + 2BT	pag.	25
Curve circolatori zone	pag.	32
Schemi idraulici	pag.	34/36
Schemi elettrici	pag.	37/41
Centralina solare	pag.	42
Dati tecnici	pag.	52

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle vigenti norme nazionali e locali, da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore. Rispettare anche le eventuali norme locali in vigore sul territorio in cui avviene l'installazione.

Leggi e norme di sicurezza per il personale addetto all'installazione

L'installazione del Modulo Incasso Solar e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni del D.M. 37 del 2008 e in conformità alle norme UNI-CIG 7129-7131, UNI 11071 ed aggiornamenti.

Si devono rispettare inoltre le seguenti norme:

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475. "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale".

Durante le operazioni di movimentazione, installazione e manutenzione dei componenti del sistema, fare attenzione alle parti metalliche, per evitare il rischio di lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzare i guanti nelle operazioni suddette.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Al termine dell'installazione, l'installatore dovrà:

- informare l'utilizzatore sul funzionamento del sistema e sui dispositivi di sicurezza;
- consegnare all'utilizzatore il presente libretto e la documentazione di sua competenza, debitamente compilata dove richiesto.

Il presente manuale d'istruzioni costituisce parte integrante del prodotto: assicurarsi che sia sempre a corredo dell'apparecchio, anche in caso di cessione ad altro proprietario o utente oppure di trasferimento su altro impianto.

In caso di suo danneggiamento o smarrimento richiederne un altro esemplare all'Assistenza Tecnica di zona.

 In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento del sistema astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto.

 La manutenzione dell'apparecchio dev'essere eseguita almeno una volta all'anno: programmarla per tempo con il Centro di Assistenza Tecnica significherà evitare sprechi di tempo e denaro.

 Per la prima accensione del sistema è necessario contattare il personale dell'Assistenza Tecnica di zona.

 Qualora si decida di disattivare il dispositivo, si dovrà chiamare un tecnico professionalmente qualificato.

AVVERTENZE E SICUREZZE

 Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale in quanto contengono importanti indicazioni relative all'installazione e alla sicurezza.

 Questo sistema deve essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente realizzato. È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

 Dopo aver tolto l'imballo, assicurarsi della completezza e dell'integrità del contenuto. In caso di non conformità rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto.

 L'installazione deve essere fatta in ottemperanza delle vigenti norme nazionali e locali da personale professionalmente qualificato e secondo le istruzioni del costruttore.

 Lo scarico della valvola di sicurezza dell'apparecchio deve essere collegato ad un adeguato sistema di raccolta ed evacuazione.

Il costruttore dell'apparecchio non è responsabile di eventuali danni causati dall'intervento della valvola di sicurezza.

 Non lasciare alla portata di bambini tutto il materiale tolto dall'imballo: cartone, graffette, sacchetti.

 Smaltire i materiali dell'imballaggio nei contenitori appropriati negli appositi centri di raccolta. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare danni all'ambiente.

 Conservare con cura il presente manuale per ulteriori consultazioni.

 In caso di anomalia, guasto o non corretto funzionamento, il dispositivo deve essere disattivato e occorre chiamare l'Assistenza Tecnica di zona.

 È vietato tappare lo scarico della condensa.

 È sconsigliato l'uso della caldaia da parte di bambini o di persone inabili non assistite.

DESCRIZIONE

I kit Modulo Incasso Solar installati in abbinamento a pannelli solari, bollitore ad accumulo e caldaia, gestiscono la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento a zone di temperatura differenziata (monotemperatura o multitemperatura).

I kit Modulo Incasso Solar, forniti preassemblati, devono essere installati nell'apposito box da incasso.

Elenco dei kit che devono essere abbinati al Modulo Incasso Solar

I kit Modulo Incasso Solar sono parte integrante di un sistema solare per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, in versione con caldaia combinata o solo riscaldamento.

- Kit Box incasso:
incasso esterno progettato per accogliere il sistema completo ad esclusione del collettore solare.
- Kit rampe di collegamento:
comprende le rampe di collegamento della caldaia al Modulo Incasso Solar, piastra di supporto caldaia, rubinetto del gas.
- Kit raccordi incasso:
comprende i raccordi di collegamento tra il Modulo Incasso Solar e l'impianto.
- Kit bollitore solare:
comprende un bollitore da 150 litri, mono-serpentina (per installazioni con caldaie combinate), in acciaio inox coibentato, completo di due anodi in magnesio.
- Caldaia.

KIT BOX DA INCASSO




fig. 1

ELEMENTI FUNZIONALI DEL MODULO INCASSO SOLAR

I kit Modulo Incasso Solar sono disponibili in tre tipologie:

- Modulo Incasso Solar 2 Dirette = gestione impianto solare, produzione acqua calda sanitaria e gestione impianto 2 zone in diretta (monotemperatura);
- Modulo Incasso Solar 1AT (alta temperatura) + 1BT (bassa temperatura) = gestione impianto solare, produzione acqua calda sanitaria, gestione di un impianto in diretta (alta temperatura) e uno in bassa temperatura;
- Modulo Incasso Solar 1AT (alta temperatura) + 2BT (bassa temperatura) = gestione impianto solare, produzione acqua calda sanitaria, gestione di un impianto in diretta (alta temperatura) e due in bassa temperatura.

MODULO INCASSO SOLAR 2 DIRETTE




fig. 3

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 1BT




fig. 3a

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 2BT





fig. 3b


- 1 Scarico impianto
- 2 Sonda impianto bassa temperatura 1 (BT1)
- 3 Sonda impianto bassa temperatura 2 (BT2)
- 4 Termostato sicurezza impianto bassa temperatura 1 (BT1)
- 5 Termostato sicurezza impianto bassa temperatura 2 (BT2)
- 6 Circolatore impianto bassa temperatura 1 (BT1)
- 6a Circolatore impianto zona diretta 1 (ZD1)
- 7 Circolatore impianto alta temperatura
- 8 Circolatore impianto bassa temperatura 2 (BT2)
- 8a Circolatore impianto zona diretta 2 (ZD2)
- 9 Sonda impianto alta temperatura
- 10 Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura 2 (BT2)
- 11 Valvola miscelatrice impianto bassa temperatura 1 (BT1)
- 12 Valvola sfogo aria separatore idraulico
- 13 Scatola scheda gestione disgiuntore idrico
- 14 Scatola connessioni alimentazioni elettriche
- 15 Centralina gestione impianto solare
- 16 Valvola miscelatrice sanitario
- 17 Vaso espansione sanitario
- 18 Gruppo ritorno circuito solare
- 19 Vaso espansione circuito solare
- 20 Scatola connessioni elettriche
- 21a Termostato antigelo (ZD2)
- 21b Termostato antigelo (ZD1)
- 22a Valvola di non ritorno (ZD1)
- 22b Valvola di non ritorno (ZD2)

KIT BOLLITORE




KIT RAMPE COLLEGAMENTO

Scegliere il kit rampe di collegamento in funzione del modello di caldaia che si intende installare (vedi listino).



KIT RACCORDI

Scegliere il kit raccordi in funzione della tipologia di Modulo Incasso Solar installato.



INSTALLAZIONE

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dev'essere eseguita da personale qualificato in conformità alle seguenti normative di riferimento:

- UNI-CIG 7129
- UNI-CIG 7131
- UNI 11071
- CEI 64-8.

Prima di installare il Modulo Incasso Solar è opportuno verificare che sia stato consegnato integro, se ciò non fosse è necessario contattare il fornitore.

Il sistema è stato progettato per installazione all'esterno in luogo parzialmente protetto.

ATTENZIONE Se l'ambiente in cui è stato installato il sistema venisse trasformato da esterno a interno (per esempio veranda), occorrerà verificare la conformità della nuova configurazione alle normative vigenti.

Installazione all'interno

Per il locale destinato all'installazione non sono richieste particolari caratteristiche, in quanto il focolare del sistema ha una potenza termica inferiore a 35kW (circa 30.000 kcal/h). In sintesi, devono essere rispettate tutte le buone norme di installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare.

IMPORTANTE

Due apparecchi adibiti allo stesso uso nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva maggiore di 35 kW, costituiscono centrale termica e sono soggetti alle disposizioni del DM 12/04/96.

La potenza di più apparecchi adibiti ad uso diverso (per esempio cottura e riscaldamento), installati all'interno di una singola unità immobiliare adibita a uso abitativo, non deve essere sommata.

La presenza di altri apparecchi (per esempio un piano di cottura) può richiedere la realizzazione di aperture per ventilazione/aerazione o la maggiorazione/integrazione di quelle esistenti, in conformità alle norme e leggi nazionali e locali in vigore.

In caso di modelli a tiraggio forzato con aspirazione dall'ambiente (tipo di apparecchio B2) è prevista la ventilazione dei locali.

ATTENZIONE Si ribadisce l'obbligatorietà della ventilazione permanente nel locale dove è stata installata la caldaia a tiraggio forzato con aspirazione all'ambiente (tipo di apparecchio B2), da realizzare e/o dimensionare in conformità con le vigenti norme nazionali e locali.

MOVIMENTAZIONE

Il kit Modulo Incasso Solar viene fornito in collo unico protetto da un imballo in cartone all'interno del quale si trova una scatola contenente:

- libretto istruzioni
- rubinetti
- guarnizioni
- valvola sicurezza per bollitore.

- Estrarre il Modulo Incasso Solar dall'imballo praticando, in caso di necessità, un'incisione nel cartone e facendo attenzione ad appoggiarlo orizzontalmente per evitare danni ai componenti.

- Posizionare il Modulo Incasso Solar su una superficie piana per evitare di danneggiare i vari componenti preassemblati (fig. 7b).

ATTENZIONE La movimentazione deve essere fatta utilizzando gli appositi punti di presa previsti sulla lamiera.

ATTENZIONE Non appoggiare pesi sopra l'imballo (fig. 7a).




fig. 7a




fig. 7b

POSIZIONAMENTO DEL BOX DA INCASSO

Per informazioni più dettagliate far riferimento alle istruzioni contenute nel kit specifico.

Il box da incasso è studiato per accogliere il Modulo Incasso Solar ed è progettato per installazioni da esterno.

Il box da incasso può essere montato sia ad incasso nel muro sia in nicchia.

Il sistema è particolarmente adatto per soluzioni unifamiliari, villette a schiera, abitazioni di piccole e medie dimensioni.

La connessione al Modulo Incasso Solar è immediata.

È prevista la configurazione di diverse tipologie di impianti.

È una soluzione compatta: 35 cm di profondità (incassabile), 95 cm di larghezza, 220 cm di altezza.

Il box da incasso viene fornito già montato ed è predisposto per gli allacciamenti idraulici, elettrici e fumi.

Predisporre le opere murarie creando un'apertura nella parete dove verrà installato il telaio, facendo attenzione a prevedere lo spazio per inserire le rispettive alette di sostegno e uno spazio sotto il telaio sufficiente per effettuare gli allacciamenti idraulici ed elettrici.

N.B.: è importante prevedere un massetto di sostegno nella zona sottostante il box, in corrispondenza del punto di appoggio del bollitore.

Il box da incasso viene chiuso dal coperchio laterale (1), dal coperchio superiore (2) dove è possibile far uscire la fumisteria (kit specifico) e dal portello (3), apribile solo dopo aver sbloccato le tre serrature poste in verticale per poter accedere alla caldaia e al gruppo idraulico.

Per evitare il rischio di ponte termico tra il fondo del box e il muro prevedere un adeguato spessore di materiale isolante (non fornito).

Assicurarsi che le pretranciate per gli scarichi fumi siano state rimosse correttamente in funzione della tipologia di scarico, presa aria e caldaia che si intende installare (fare riferimento alle specifiche istruzioni contenute nel kit Incasso Solare).

Assicurarsi che le pretranciate per i collegamenti idraulici siano state rimosse in corrispondenza del percorso tubi previsto.

Predisporre un adeguato sistema per raccolta e scarico acque di scarico e condensa (secondo le normative vigenti) nella zona inferiore del cassone.

Predisporre uno scarico condensa con diametro adeguato, comunque non inferiore al diametro del tubo di scarico interno.

ATTENZIONE

L'installazione del box all'interno della parete deve garantire un sostegno stabile ed efficace.

Il kit assicura un adeguato sostegno solo se inserito correttamente (secondo le regole della buona tecnica) e posizionato in squadra rispetto al muro, seguendo le istruzioni di seguito riportate. Solo così è garantita la corretta funzionalità dei portelli anteriori.

Il box non può sostituire il muro portante; è quindi necessario verificare il suo posizionamento all'interno della parete.

Controllare con una livella a bolla la corretta posizione del box da incasso.

IMPORTANTE

Durante tutte le operazioni di muratura assicurarsi che non venga rimossa la "X" metallica (fig. 8).

Si dovrà rimuovere solo a lavori conclusi.

Si consiglia, prima di completare le opere murarie, di fare una verifica della corretta apertura porte e rimozione pannelli.

Per una corretta verniciatura delle porte, stendere una prima mano di fissante (la scelta del primer deve essere fatta in funzione della vernice che verrà applicata).




fig. 8




fig. 9

CONNESSIONI IDRAULICHE E GAS

ATTENZIONE

Prima di effettuare gli allacciamenti idraulici lavare accuratamente l'impianto termico con appositi decapanti o disincrostanti in grado di rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia, del Modulo Incasso Solar e del bollitore.

I raccordi idraulici specifici per ogni configurazione sono disponibili in appositi kit.

Evitare tubazioni di diametri ridotti.

Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti.

Isolare/coibentare i tubi dall'uscita muro alla dima.

Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto idrico non siano utilizzate come presa di messa a terra dell'impianto elettrico.

Il box da incasso è predisposto per essere collegato alla rete idrica e del solare attraverso pretranciatura sullo schienale e sul fondo.

Per l'allacciamento del tubo gas rispettare le norme vigenti di installazione; deve essere previsto un rubinetto di intercettazione gas in posizione visibile, a monte dell'ingresso del cassone, e facilmente accessibile, in conformità alla norma UNI-CIG-7129 e 7131.

La tubazione del gas deve avere una sezione uguale o maggiore di quella in caldaia.

Predisporre uno scarico condensa con diametro adeguato, comunque non inferiore al diametro del tubo di scarico interno.

Per lo scarico condensa esterno, prestare attenzione ai materiali:

utilizzare materiali idonei a resistere nel tempo alle normali sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche delle condense (per esempio: materiali plastici tipo PVC, HPE, AMS).

Il valore di pH della condensa è di 3,5 - 4.

La pendenza dello scarico esterno deve essere di almeno il 3%; assicurarsi che non si formino zone di ristagno.

Se le circostanze non permettono la corretta inclinazione, è necessario installare un kit pompa evacuazione condensa (richiedere all'installatore di fiducia il modello adeguato per una corretta compatibilità con il sistema).

Se si ritiene che il percorso del tubo di scarico sia lungo ed esposto al rischio di gelo (si ricorda che la condensa gela a -2°C) prevedere la coibentazione del condotto e utilizzare un tubo con diametro maggiorato.

Lo scarico deve avvenire a pressione atmosferica.

ATTACCHI IDRAULICI BOX DA INCASSO/MODULO INCASSO SOLAR

MODULO INCASSO SOLAR 2 DIRETTE




fig. 10

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 1BT




fig. 11

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 2BT




fig. 12

SEQUENZE DI MONTAGGIO PER SISTEMA SOLARE A INCASSO

Per l'assemblaggio del sistema si raccomanda di attenersi scrupolosamente alla sequenza di operazioni riportate nelle pagine seguenti in modo da evitare problematiche relative all'inserimento dei vari componenti ed ai collegamenti idraulici con conseguenti difficoltà di installazione.





fig. 13


1. Fissaggio della piastra di supporto caldaia

Prelevare la piastra di supporto dal kit interfaccia e posizionarla sugli appositi ganci posti nella parte superiore dell'unità da incasso.



2. Fissaggio della caldaia

Agganciare la caldaia prescelta sulla piastra di supporto.



3. Posizionamento bollitore

Posizionare il bollitore nell'apposito alloggiamento (fig. 16b) facendo in modo che i ganci del box da incasso si innestino correttamente nel bollitore stesso (fig. 16a).

Rimuovere i tappi di protezione dagli attacchi del bollitore, se presenti.




fig. 16a




fig. 16b

4. Posizionamento dei raccordi idraulici

- Estrarre nippli e ghiera dal kit raccordi idraulici.
- Posizionare i vari nippli come indicato in fig. 17.
- Fissare le ghiera senza serrare completamente.

ATTENZIONE

Prestare attenzione nella fase di posizionamento sulla dima, che la parte filettata più lunga sia rivolta verso il basso.





fig. 17

5. Posizionamento rampa gas

Estrarre le rampe contenute nel kit Modulo Incasso Solar e procedere con l'installazione facendo attenzione ad impiegare sempre le guarnizioni fornite a corredo.

- Assemblare la rampa gas e la prolunga contenuta nel kit rampe di collegamento come indicato in fig. 18.
- Completare l'installazione fissando il rubinetto gas, contenuto nel kit rampe di collegamento, alla rampa gas e al raccordo a 3/4" della caldaia.




fig. 18

6. Fissaggio del Modulo Incasso Solar

Agganciare il Modulo Incasso Solar agli appositi ganci "A" (fig. 19).





fig. 19

7. Installazione delle rampe di collegamento


Le rampe permettono di collegare il Modulo Incasso Solar alla caldaia.

Scegliere il kit rampe di collegamento in funzione del modello di caldaia che si intende utilizzare ed effettuare l'installazione seguendo le istruzioni contenute nel kit.



8. Rimozione vaso espansione circuito solare (fig. 21)

- Allentare la fascetta agendo sulla vite in modo da liberare il vaso (1).
- Allentare il dado rampa/vaso espansione solare (2).
- Allentare la ghiera di fissaggio della staffa vaso espansione sanitario (3).
- Sfilare il vaso espansione solare (4).





9. Installazione della valvola sicurezza bollitore

- Prelevare la valvola sicurezza bollitore + tappo dal kit raccordi idraulici.
- Inserire il tappo nella valvola come indicato in fig. 22 utilizzando un sigillante.
- Avvitare la valvola sul raccordo ingresso acqua bollitore utilizzando un sigillante e avvitando di 2/3 giri max.


⚠ Prestare particolare attenzione al posizionamento verticale (vedi fig. 23).

- Collegare la rampa flessibile del vaso espansione sanitario (1) e la rampa ingresso acqua di rete alla valvola di sicurezza (2).



10. Posizionamento rampe circuito solare

- Collegare la rampa ritorno solare al gruppo circolazione e all'attacco ritorno serpentina solare (A, fig. 24).
- Collegare la rampa mandata solare all'attacco mandata serpentina solare alla dima connessioni idrauliche (B, fig. 25).
- Collegare la rampa ritorno solare proveniente dal modulo all'attacco sulla dima (C, fig. 26).






fig. 25




fig. 26

11. Installazione rubinetti

Fissare i rubinetti come indicato nella sequenza sotto riportata, tenendo in considerazione il Vs modello di Modulo Incasso Solar.

Modulo Incasso Solar 2 Dirette (fig. 27)

Installare i rubinetti entrata acqua sanitaria - uscita sanitaria - ritorno diretta ZD1 - mandata diretta ZD1.

Modulo Incasso Solar 1AT + 1BT (fig. 28)

Installare i rubinetti entrata acqua sanitaria - uscita sanitaria - ritorno diretta AT - mandata diretta AT - mandata miscelata BT1 - ritorno miscelata BT1.

Modulo Incasso Solar 1AT + 2BT (fig. 29)

Installare i rubinetti entrata acqua sanitaria - uscita sanitaria - ritorno diretta AT - mandata diretta AT - mandata miscelata BT1 - mandata miscelata BT2 - ritorno miscelata BT1 - ritorno miscelata BT2.

I rubinetti in questa configurazione devono avere un'inclinazione verso lo schienale del box per evitare interferenze durante il loro utilizzo.




fig. 27




fig. 28




fig. 29

12. Riposizionamento del vaso

Fissare nuovamente il vaso solare effettuando la procedura inversa rispetto al punto 8.

13. Installazione rampa uscita acqua sanitaria

Rimuovere la molletta indicata in fig. 32, quindi fissare la rampa dal raccordo uscita acqua sanitaria del bollitore alla valvola miscelatrice.

14. Connessione scarichi caldaia

- Collegare il tubo scarico condensa proveniente dalla caldaia al rispettivo proveniente dal modulo e bloccare con le fascette stringi tubo (fig. 31).
- Collegare la valvola di sicurezza 3 bar della caldaia al tubo corrugato proveniente dal modulo e bloccare con le fascette stringi tubo (fig. 32).

15. Collegamento delle sonde (fig. 33)

- Inserire la sonda bollitore contraddistinta con l'adesivo "sonda bollitore inferiore" nel pozzetto inferiore.
- Inserire la sonda bollitore contraddistinta con l'adesivo "sonda bollitore superiore" nel pozzetto superiore.

⚠ Utilizzare le due fascette in dotazione per avvolgere l'eccesso del cavo sonda.

Evitare che i cavi delle sonde entrino in contatto con zone ad alta temperatura.

Ad operazioni concluse:

- serrare tutte le ghiera di fissaggio raccordi sulla dima collegamenti idraulici;
- verificare che il tubo in silicone collegato allo scarico valvola di sicurezza 6 bar circuito solare non presenti strozzature e sia opportunamente convogliato in un raccogliitore che deve essere posizionato sul fondo del box.

⚠ Qualora ci fosse presenza di liquido nel raccogliitore, chiamare il Servizio di Assistenza Tecnica per verificare il buon funzionamento del sistema.

⚠ Lo scarico della valvola di sicurezza non deve essere convogliato nello scarico della rete fognaria.




fig. 30




fig. 31




fig. 32





fig. 33

CIRCOLATORE SOLARE

Di seguito sono descritte le principale caratteristiche e le modalità per impostarne il funzionamento voluto.

Interfaccia utente

L'interfaccia utente è costituita da un tasto (A), un LED bicolore rosso / verde (B) e quattro LED gialli (C) posti in linea.



L'interfaccia utente permette di visualizzare le prestazioni in funzionamento (stato funzionamento e stato allarme) e impostare le modalità di funzionamento del circolatore.

Le prestazioni, indicate dai LED (B) e (C) sono sempre visibili durante il normale funzionamento del circolatore mentre le impostazioni si effettuano con la pressione del tasto (A).

Indicazione dello stato di funzionamento

Quando il circolatore è in funzione, il LED (B) è verde. I quattro LED gialli (C) indicano il consumo di energia elettrica (P1) come evidenziato nella tabella seguente

Stato LED	Stato CIRCOLATORE	Consumo in % di P1 MAX (*)
LED verde acceso + 1 LED giallo acceso	Funzionamento al minimo	0÷25
LED verde acceso + 2 LED gialli accesi	Funzionamento al minimo-medio	25÷50
LED verde acceso + 3 LED gialli accesi	Funzionamento al medio-massimo	50÷75
LED verde acceso + 4 LED gialli accesi	Funzionamento al massimo	100

(*) Per la potenza (P1) assorbita dal circolatore fare riferimento a quanto riportato nella tabella "Dati Tecnici".

Indicazione dello stato di allarme

Se il circolatore ha rilevato uno o più allarmi il LED bicolore (B) è rosso. I quattro LED gialli (C) indicano la tipologia di allarme come evidenziato nella tabella seguente.

Stato LED	Descrizione ALLARME	Stato CIRCOLATORE	Eventuale RIMEDIO
LED rosso acceso + 1 LED giallo acceso (LED 5)	L'albero motore è bloccato	Tentativo di avvio ogni 1,5 secondi	Attendere o sbloccare l'albero motore
LED rosso acceso + 1 LED giallo acceso (LED 4)	Bassa tensione in ingresso	Solo avviso. Il circolatore continua a funzionare	Verificare la tensione in ingresso
LED rosso acceso + 1 LED giallo acceso (LED 3)	Anomalia di alimentazione elettrica oppure circolatore guasto	Il circolatore è fermo	Verificare alimentazione elettrica oppure sostituire il circolatore

⚠ In presenza di più allarmi il circolatore visualizzerà solo l'allarme con priorità più alta.

Visualizzazione delle impostazioni attive

Con circolatore alimentato, premendo brevemente il tasto (A) è possibile visualizzare la configurazione attiva del circolatore. I LED indicano le impostazioni attive.


In questa fase non può essere fatta nessuna variazione della configurazione del circolatore. Trascorsi due secondi dalla pressione del tasto (A), l'interfaccia utente ritorna alla normale visualizzazione dello stato di funzionamento.

Funzione di blocco tasti

La funzione di blocco tasti ha lo scopo di evitare una modifica accidentale delle impostazioni oppure l'uso improprio del circolatore.

Quando la funzione di blocco è attivata, la pressione prolungata del tasto (A) è inibita. Questo impedisce all'utente di entrare nella sezione di impostazione delle modalità di funzionamento del circolatore.

L'abilitazione/disabilitazione della funzione di blocco tasti avviene premendo per più di 10 secondi il tasto (A). Durante questo passaggio tutti i LED (C) lampeggeranno per 1 secondo.




Variazione della modalità di funzionamento

In condizioni di normale funzionamento il circolatore funziona con l'impostazione di fabbrica o l'ultima impostazione effettuata.


Per variarne la configurazione:

- Assicurarsi che la funzione blocco tasti sia disattivata
- Premere il tasto (A) per più 2 secondi sino a che i led iniziano a lampeggiare. Premendo brevemente il tasto (A), nell'arco di un periodo non superiore ai 10 secondi, l'interfaccia utente passerà alla visualizzazione delle impostazioni successive. Le varie impostazioni disponibili appariranno in una sequenza ciclica
- Non premendo il tasto (A) l'ultima impostazione scelta verrà memorizzata.



- Premendo il tasto (A) sarà possibile passare nuovamente alla "visualizzazione delle impostazioni attive" e verificare che i LED (B) e (C) indichino, per 2 secondi, l'ultima impostazione effettuata
- Non premendo il tasto (A) per più di 2 secondi l'interfaccia utente passerà alla "visualizzazione dello stato di funzionamento".

Le impostazioni disponibili sono di seguito riportate unitamente alla relativa rappresentazione del LED (B) e (C).



CARICAMENTO DEL CIRCUITO SOLARE

L'impianto può essere riempito solo quando:

- è completamente assemblato;
- sono stati eliminati eventuali residui di lavorazione che causano ostruzioni e deteriorano nel tempo le caratteristiche del glicole;
- è stata verificata l'assenza di perdite mediante una verifica con aria;
- il bollitore è stato riempito;
- è stata verificata la precarica del vaso.

⚠ L'impianto deve essere riempito mediante una pompa automatica.

Per il riempimento procedere come segue (fig. 34):

- avvitare i portagomma in dotazione 11 al rubinetto A del gruppo di sicurezza e al rubinetto B del regolatore di flusso;
- chiudere la valvola con termometro (2) (rotazione oraria della maniglia blu 3);
- chiudere la vite di regolazione portata impianto (R) (posizione orizzontale);
- riempire il serbatoio della pompa carico impianto con la quantità di miscela acqua/glicole necessaria più una scorta minima da lasciare sul fondo per evitare che circoli aria all'interno del circuito. La fase di riempimento deve avere una durata di 20-25 minuti in modo da rimuovere completamente l'aria all'interno del circuito. Durante questa operazione è consigliato aprire e chiudere alcune volte la vite di regolazione portata impianto (R);
- dopo avere portato in pressione l'impianto, chiudere lentamente il rubinetto B, il rubinetto A e spegnere la pompa di carico impianto;
- aprire nuovamente la valvola 2;
- aprire la vite di regolazione portata impianto (R).

⚠ Al termine delle operazioni di riempimento impianto, rimuovere i portagomma 11 dai rubinetti ed avvitarvi il tappo in dotazione e scollegare la pompa di carico impianto.

⚠ Lasciare il circuito in pressione considerando che qualsiasi calo è indice di una perdita nel sistema.

⚠ Impostare la pressione di funzionamento considerando il dislivello tra collettore solare e vaso espansione senza superare i 3 bar.

⚠ Non eseguire il riempimento dell'impianto con i collettori ad elevate temperature e con forte insolazione.

IMPOSTAZIONE DELLA PORTATA

L'impostazione della corretta portata dell'impianto è essenziale per il buon funzionamento di tutto il sistema.

Per far ciò in maniera ottimale e ridurre gli sprechi, bisogna trovare il giusto equilibrio tra velocità del circolatore e regolazione del flusso tramite il regolatore (R).

Per fare ciò:

- Aprire completamente il regolatore di portata (R) ruotando completamente in senso antiorario la vite di regolazione e impostare sul circolatore la curva minima (fare riferimento alla parte finale del paragrafo "Circolatore solare").
- Verificare il valore letto dal misuratore (G) e confrontarlo con il valore di portata richiesto dall'impianto (per impianti dotati di collettori solari fare riferimento alla tabella sottostante)

N° di collettori	Portata richiesta in l/min.
2	2 ÷ 3
3	3 ÷ 5
4	5 ÷ 6
5	6 ÷ 7
6	7 ÷ 8

- Se viene richiesta una portata minore di quella effettivamente presente nell'impianto, agire chiudendo leggermente il regolatore di portata (R) (ruotare in senso orario) fino ad ottenere il valore corretto
- Se viene richiesta una portata maggiore selezionare la curva superiore ed effettuare una nuova lettura della portata e ripetere quanto descritto al punto precedente.




fig. 34




fig. 35


CARICAMENTO DEL CIRCUITO RISCALDAMENTO

Riempire la caldaia facendo riferimento al manuale per l'installatore specifico per il Vs modello di prodotto.

PREDISPOSIZIONE FUMI

Collegare la caldaia alla fumisteria facendo riferimento al libretto istruzioni contenuto nel box.

CURVA PREVALENZA CIRCOLATORE SOLARE



COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONI

In caso di alimentazione fase-fase verificare con un tester quale dei due fili ha potenziale maggiore rispetto alla terra e collegarlo alla L, in egual maniera collegare il filo rimanente alla N.

Per alimentazioni flottanti, ovvero prive all'origine di riferimento a terra è necessario l'utilizzo di un trasformatore di isolamento con secondario ancorato a terra.

È obbligatorio:

- l'impiego di un interruttore magnetotermico onnipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti di almeno 3mm);
- utilizzare fili di sezione $\geq 1,5\text{mm}^2$ e rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro);
- l'ampereaggio dell'interruttore deve essere adeguato alla potenza elettrica del sistema, riferirsi ai dati tecnici per verificare la potenza elettrica del modello installato;
- collegare l'apparecchio ad un efficace impianto di terra;
- salvaguardare l'accessibilità alla presa di corrente dopo l'installazione.


È vietato l'uso dei tubi del gas e dell'acqua per la messa a terra dell'apparecchio.

Il costruttore non è responsabile di eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra o dall'inosservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.

⚠ È tassativamente vietato prelevare l'alimentazione elettrica del Modulo Incasso Solar dalla caldaia in quanto il fusibile di caldaia non è dimensionato per i carichi elettrici del Modulo Incasso Solar.

Per agevolare le operazioni di connessione dei cavi:

- sganciare verticalmente la scatola dalla sua sede,
- rimuovere le quattro viti del coperchio scatola connessioni alta tensione,
- effettuare il collegamento del cavo di rete (non in dotazione), inserendolo nel passacavo PG11 (fig. 37a "Modulo Incasso Solar 2 Dirette") e nel passacavo PG9 (fig. 37b "Modulo Incasso Solar 1AT+1BT - 1AT+2BT"),
- utilizzare una sezione minima di $3 \times 1,5\text{ mm}^2$,
- collegare il cavo di alimentazione proveniente dalla caldaia nel passacavo PG7 (fig. 37a-37b).



Collegamento attivazione caldaia per integrazione bollitore

Prendere il cavo bipolare in uscita dalla centralina - vedi figura - e collegarlo all'utenza T.Boll presente sulla morsettiere bassa tensione di caldaia (far riferimento ai manuali Installatore specifici per modello di caldaia).



Collegamento dei termostati bassa temperatura Modulo Incasso Solar 2 Dirette



I Moduli Incasso Solar 2 Dirette sono dotati di termostati limite bassa temperatura che non vanno collegati in caso di impianti ad alta temperatura.

Per installazioni invece su impianti di bassa temperatura (pavimento) procedere come di seguito descritto:

- collegare il cavo dei termostati bassa temperatura (TB) all'ingresso TBT, ove presente in caldaia (vedi manuale installatore)

altrimenti

- collegare il cavo del termostato bassa temperatura (TB) all'interno del quadro elettrico del modulo, rimuovendo il ponticello viola e collegando i fili marrone e blu al posto del ponticello precedentemente rimosso.



MODULO INCASSO SOLAR 2 DIRETTE

fig. 3 - posizione 20




fig. 37a

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 1BT - 1AT + 2BT

fig. 3a/3b - posizione 14





fig. 37b

CONNESSIONI UTENZE


CONNESSIONI UTENZA Modulo Incasso Solar 1AT + 1BT

fig. 3a - posizione 20



CONNESSIONI UTENZA Modulo Incasso Solar 1AT + 2BT

fig. 3b - posizione 20




⚠ Alla stessa zona non possono essere connessi contemporaneamente TA/CT e REC.

⚠ I TA o CT devono avere un contatto privo di potenziale.

CONNESSIONI UTENZA Modulo Incasso Solar 2 DIRETTE

⚠ I termostati ambiente (TA) e/o cronotermostati (CT) degli impianti devono avere contatti puliti adeguati a lavorare con tensione di rete (230 Vac); essi devono essere collegati utilizzando un cavo con sezione minima di 0,5 mm² e isolamento adeguato alla tensione di rete (230 Vac), rimuovendo il ponticello.

fig. 3
posizione 20



CONFIGURAZIONE DELLE VERSIONI 1AT + 1BT e 1AT + 2BT

Il disgiuntore idrico può essere configurato in due differenti modalità chiamate **Link Mode** e **Stand Alone**.

Il sistema è fornito di serie in configurazione Stand Alone.

MODO STAND ALONE (T.A.)

La modalità **Stand Alone** è impostabile per il collegamento del disgiuntore con tutte le caldaie; con questa configurazione il disgiuntore non trasferisce il set-point calcolato sulle singole zone alla caldaia che avrà perciò una temperatura di mandata pari al set-point impostato sulla caldaia stessa; i REC, TA o CT abiliteranno l'accensione delle singole zone. Collegare il cavo proveniente dalla scatola connessioni disgiuntore idrico al T.A. di caldaia (fare riferimento alla sezione collegamenti elettrici dei manuali istruzioni di caldaia).

MODO LINK MODE (REC)

La modalità **Link Mode** è impostabile per il collegamento del disgiuntore alla caldaia; con questa configurazione il disgiuntore è in grado di dialogare con la caldaia impostandone la temperatura di mandata in base al set-point calcolato sulle singole zone; i REC (comando remoto), TA (termostato ambiente) o CT (cronotermostato) abiliteranno l'accensione delle singole zone.

In questa configurazione è possibile gestire anche la caldaia tramite comando remoto REC quando questo è collegato al canale 1 (CH1).

Aprire il coperchio della scatola schede gestione disgiuntore idrico:

- scollegare il cavo dal connettore **M6** (rif. 21-22, fig. 40) e collegarlo al connettore **M4** (rif. 32-33, fig. 40 e fig. 38a),
- collegare il cavo proveniente dalla scatola schede gestione disgiuntore idrico (fig. 38b) non più al TA di caldaia, ma all'ingresso comando remoto/REC (fare riferimento alla sezione collegamenti elettrici dei manuali istruzioni di caldaia).

⚠ Se nel cruscotto della caldaia è presente una schedina ITRF12 (vedi fig. 39), sostituirla con schedina ITRF11.

Rimuovere la bustina dei ponticelli fissata all'interno del coperchio della scatola connessioni elettriche.

È necessario configurare l'apposito jumper ST6 (fig. 40) sulla scheda disgiuntore per definire la modalità LINK MODE o STAND ALONE.

Ponticello	NON INSERITO	INSERITO
ST6	STAND ALONE	LINK MODE




fig. 38a



fig. 38b



fig. 39




fig. 40

ASSOCIARE ALLA ZONA IL RELATIVO CANALE

Il disgiuntore idrico è in grado di gestire tre zone idrauliche a differenti temperature:

Zona 1 -Impianto a bassa temperatura BT1 associato al circolatore 1 e alla valvola miscelatrice 1

Zona 2 -Impianto a bassa temperatura BT2 associato al circolatore 2 e alla valvola miscelatrice 2

Zona 3 -Impianto ad alta temperatura AT associato al circolatore 3.

Per comandare le zone, la scheda del disgiuntore prevede tre canali cui è possibile collegare REC, TA o CT:

CH1 - canale 1 (canale principale)

CH2 - canale 2

CH3 - canale 3

Come impostazione di fabbrica si ha:

Zona 1 - canale 1 (canale principale)

Zona 2 - canale 2

Zona 3 - canale 3

È però possibile associare ad ogni canale la zona idraulica che si preferisce così da definire per ogni singolo REC o in alternativa TA o CT quale zona (1-2-3) gestisce.

Per associare i canali alle zone idrauliche occorre inserire i ponticelli CH1, CH2, CH3 del connettore ST1 secondo lo schema riportato a fianco.

PONTICELLO	NON INSERITO	PIN 1-2	PIN 2-3
CH1 REC, TA, CT	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
CH2 REC, TA, CT	ZONA1	ZONA 2	ZONA 3
CH3 REC, TA, CT	ZONA1	ZONA 2	ZONA 3

La posizione del ponticello assegnata ad un canale non potrà essere ripetuta sugli altri; nel caso in cui più di un canale sia abbinato alla stessa zona il sistema va in stand-by bloccando le uscite e segnalando anomalia (allarme 86 sul REC).

IN CASO DI COLLEGAMENTO AD UN COMANDO REMOTO/REC È CONSIGLIATO SCEGLIERE IL CANALE 1 (CH1) IN MODO DA AVERE UN CONTROLLO DIRETTO CON LA CALDAIA.

COLLEGAMENTO REC - TA - CT

Collegare i REC - TA - CT alla scatola connessioni elettriche (pos. 20, fig. 3-3a-3b) utilizzando un cavo min 2x0,5 mm² come indicato negli schemi seguenti:


CONFIGURAZIONE CONTROLLO REMOTO REC SUL CANALE 1

Quando il disgiuntore è configurato in modalità Link Mode, il comando remoto collegato sul canale 1 (CH1) funzionerà anche da controllo remoto di caldaia.

È necessario configurare opportunamente la scheda del disgiuntore inserendo i ponticelli come indicato in tabella e in figura fig.41 dettaglio (ponticelli per REC):

Ponticello	Pin
JP-1	Pin 1-2
JP-2	Pin 1-2
JP-3	Pin 1-2
JP-4	Non inserito
JP-5	Pin 1-2

NOTA: fare riferimento agli schemi di collegamento e configurazione seguenti.




⚠ Gli schemi riportano la configurazione di impianto più completa (1AT + 2BT). Per la configurazione 1AT + 1BT, la zona BT2 non deve essere considerata.


⚠ I Termostati Ambiente e Cronotermostati devono avere un contatto pulito (libero da potenziale).

Modalità STAND ALONE (TA)


Modalità STAND ALONE con 3 Termostati/Cronotermostati




Modalità STAND ALONE con 1 REC06 + 2 Termostati/Cronotermostati




Modalità STAND ALONE con 1 REC06 e 2 REC07/08




Modalità STAND ALONE con 1 REC07/08 e 2 Termostati/ Cronotermostati




Modalità LINK MODE con 1 REC06 e 2 REC07/08



Modalità STAND ALONE con 3 REC07/08




Modalità LINK MODE con 1 REC07/08 e 2 Termostati/ Cronotermostati




Modalità LINK MODE (REC)

! In questa configurazione per la gestione della caldaia è necessario che il Comando Remoto (REC06 o REC07 o REC08 a seconda della caldaia) sia collegato al canale 1 (CH1).

Modalità LINK MODE con 1 REC06 + 2 Termostati/ Cronotermostati



Modalità LINK MODE con 3 REC07/08



CONFIGURAZIONE SONDA ESTERNA

La sonda esterna va collegata ai morsetti 36-37 della scatola connessioni elettriche (pos. 20, fig. 3-3a-3b) utilizzando un cavo bipolare da 0,5 a 1 mm².

È possibile selezionare le zone in cui si vuole abilitare la termoregolazione inserendo sulla scheda i relativi ponticelli (fig. 40) ST3, ST4, ST5 secondo il seguente schema:


PONTICELLO	NON INSERITO	INSERITO
ST3 (Pin 1-2)	NO termoregolazione su Zona 1	Termoregolazione su Zona 1
ST4 (Pin 1-2)	NO termoregolazione su Zona 2	Termoregolazione su Zona 2
ST5 (Pin 1-2)	NO termoregolazione su Zona 3	Termoregolazione su Zona 3

In caso di REC collegato sul canale 1 (CH1) il valore di sonda esterna visualizzato è aggiornato ogni 5 minuti con una media delle letture effettuate; in fase di prima accensione il valore è quello acquisito in tempo reale.

Per la gestione delle temperature di mandata delle zone con sonda esterna collegata fare riferimento ai capitoli seguenti: "Regolazione dei trimmer" e "Temperature".

REGOLAZIONE DEI TRIMMER

Sulla scheda elettronica del disgiuntore sono presenti 3 trimmer che permettono di regolare la temperatura di mandata delle diverse zone sia in Link Mode che in Stand Alone; i trimmer assumono una funzione diversa in base alla presenza o meno della sonda esterna.



Con termoregolazione da sonda esterna

Se la sonda esterna viene collegata, le temperature di mandata vengono determinate dal calcolo effettuato dalla termoregolazione, i trimmer permettono una correzione del set-point calcolato nella zona interessata, come da tabella:

ZONA	TRIMMER	REGOLAZIONE
1	TR1	-5°C +5°C
2	TR2	-5°C +5°C
3	TR3	-5°C +5°C

Termoregolazione senza sonda esterna

Se la sonda esterna non viene collegata, i trimmer regolano un set-point impianto "a punto fisso" impostando direttamente nella zona interessata la temperatura di mandata, regolabile come da tabella:

ZONA	TRIMMER	TEMP MIN	TEMP MAX
1	TR1	25°C	50°C
2	TR2	25°C	50°C
3	TR3	40°C	80°C

In caso di presenza REC07/08 si ha il funzionamento riportato al seguente capitolo "Temperature", paragrafo "Temperatura di mandata tra disgiuntore e impianto".

TEMPERATURE

In questo paragrafo verrà spiegato come è possibile gestire le temperature di mandata delle singole zone e del generatore di calore.

Temperatura di mandata tra disgiuntore e impianto

La gestione della temperatura di mandata delle singole zone varia in base alla presenza o meno della sonda esterna.

Con termoregolazione da sonda esterna (ponticello ST3-ST4-ST5 inserito)


Le temperature di mandata delle zone sono determinate dal calcolo della termoregolazione effettuato dalla scheda del disgiuntore secondo il coefficiente K al variare della temperatura esterna. Le zone a bassa temperatura sono provviste di valvole miscelatrici che regolano la temperatura di mandata in base al valore calcolato dalla scheda disgiuntore rispetto alla temperatura esterna.

Il coefficiente impostato è K=1 (vedi grafico).

La zona ad alta temperatura avrà una temperatura di mandata determinata dalla termoregolazione:

- con un collegamento Link Mode tra disgiuntore e caldaia, la temperatura di mandata è quella determinata dalla termoregolazione della scheda disgiuntore rispetto alla temperatura esterna,
- con un collegamento Stand Alone tra disgiuntore e caldaia, il valore la temperatura di mandata determinato dalla termoregolazione della scheda disgiuntore non può essere trasmesso alla caldaia perciò sarà quello impostato in caldaia attraverso la manopola di regolazione.

Il coefficiente impostato è K=2 (vedi grafico).



⚠ I K possono essere impostati su valori differenti solo da personale qualificato, solo se strettamente necessario.

⚠ Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di impostazioni errate dei parametri.

Senza termoregolazione da sonda esterna (jumper ST3-ST4-ST5 non inserito)

Le temperature di mandata delle singole zone sono determinate agendo opportunamente sui trimmer di zona (TR1-TR2-TR3) nel modo seguente:

- Impostando il trimmer della zona al minimo:
 - se alla zona è associato un REC il set-point della zona è quello impostato dal REC
 - se alla zona è associato un TA o un CT il set-point della zona è il valore minimo previsto (tabella capitolo "Regolazione dei trimmer" paragrafo "Termoregolazione senza sonda esterna").
- Impostando il trimmer della zona in una posizione diversa dal minimo e indipendentemente che alla zona sia associato un REC o TA o CT, il set-point della zona è quello selezionato dal trimmer tra i valori previsti (tabella capitolo "Regolazione dei trimmer" paragrafo "Termoregolazione senza sonda esterna").

Temperatura di mandata tra disgiuntore e caldaia

La temperatura di mandata della caldaia varia in base al tipo di collegamento scelto tra disgiuntore e caldaia.

- **Link Mode:** la temperatura di mandata della caldaia è determinata dal disgiuntore che la modula opportunamente in base alle esigenze di servizio delle zone (capitolo "Temperature", paragrafo "Temperatura di mandata tra disgiuntore e impianto"). La manopola di regolazione riscaldamento prevista in caldaia è ininfluente.
- **Stand Alone:** la temperatura di mandata della caldaia è regolata a punto fisso attraverso la manopola di regolazione riscaldamento prevista in caldaia. Deve essere quindi opportunamente scelta.

ESTATE/INVERNO

Il disgiuntore non riconosce la selezione ESTATE o INVERNO attuata da REC, TA o CT. La scheda è sempre nello stato INVERNO e la presenza di almeno una richiesta di calore da parte di REC, TA o CT determina la richiesta di riscaldamento.

Per disabilitare la possibilità che si produca una richiesta di riscaldamento è quindi necessario agire sui REC, TA o CT:

- in presenza di TA o CT portare il selettore caldaia in ESTATE e agire opportunamente sui TA o CT affinché non ci sia richiesta di calore;
- in presenza di REC:
 - con un collegamento Link Mode tra disgiuntore e caldaia agire opportunamente SOLO sul REC del Canale 1 (CH1) per impostare il regime voluto in caldaia,
 - con un collegamento Stand Alone tra disgiuntore e caldaia agire opportunamente su tutti i REC collegati affinché non ci sia richiesta di calore.

INTERAZIONE SANITARIO

Se il disgiuntore ha un collegamento Link Mode con la caldaia è in grado di riconoscere l'esecuzione del servizio sanitario fermando i circolatori degli impianti di bassa temperatura e chiudendo le valvole miscelatrici.

SONDA IMPIANTO ALTA TEMPERATURA

La sonda impianto AT (pos. 9, fig. 3a-3b) legge la temperatura dell'acqua all'interno della bottiglia di miscela regolando l'accensione e lo spegnimento dei circolatori delle zone per garantire che negli impianti circoli acqua alla temperatura impostata.

Con richiesta di calore su una zona da parte di REC, TA o CT, il circolatore viene alimentato quando la sonda di bottiglia legge una temperatura pari o superiore al 75% del set-point; quando la sonda di bottiglia legge una temperatura pari o inferiore al 50% del set-point viene tolta l'alimentazione al circolatore e la miscelatrice viene completamente chiusa.

POST-CIRCOLAZIONE

Al termine di una richiesta di calore da parte di REC, TA o CT sulle singole zone è prevista una post circolazione di 30 secondi durante i quali il circolatore della zona sarà alimentato. La post-circolazione non viene attivata se in almeno un'altra zona è presente una richiesta di calore.

OVER MANDATA SU ZONE A BASSA TEMPERATURA - TERMOSTATO LIMITE

Le zone di bassa temperatura sono protette da temperature di mandata superiori ai 55°C sia elettronicamente che da termostati limite a riarmo automatico.

Se la temperatura di mandata della zona raggiunge i 55°C la scheda del disgiuntore interrompe immediatamente l'alimentazione al circolatore e chiude la valvola miscelatrice; dopo un tempo di attesa di 120 secondi il circolatore viene nuovamente alimentato e dopo altri 120 secondi viene riattivata la miscelatrice per il normale ciclo di regolazione.

Se la temperatura di mandata della zona supera i 55°C interviene il termostato limite (pos. 4, fig. 3-3a-3b; pos. 5, fig. 3-3b), l'alimentazione al circolatore viene interrotta e la valvola miscelatrice viene completamente chiusa; dopo un tempo di attesa di 120 secondi il circolatore viene nuovamente alimentato e dopo altri 120 secondi se il termostato limite si è riarmato (temperatura di circa 40°C) riprende il normale ciclo di regolazione, in caso contrario la zona resta in blocco fino al riarmo del termostato.

Per ogni zona di bassa temperatura è possibile collegare un termostato limite (a riarmo automatico o manuale) aggiuntivo che interrompe immediatamente l'alimentazione al circolatore.

I termostati vanno collegati (riferirsi alla fig. 40):

Zona 1 - tra i morsetti 13-14 connettore M11

Zona 2 - tra i morsetti 9-10 connettore M9.

GESTIONE ANTIBLOCCO CIRCOLATORI

È prevista una gestione antiblocco di circolatori e valvole miscelatrici.

Al termine di ogni richiesta di calore su una zona viene attivato un relativo timer della durata di 24 ore; se il timer scade, ovvero il circuito è rimasto inattivo, viene eseguita la seguente procedura:

- ciclo completo apertura valvola miscelatrice (solo per le zone bassa temperatura) per 120 secondi,
- ciclo completo chiusura valvola miscelatrice (solo per le zone bassa temperatura) per 120 secondi,
- circolatori di tutte le zone alimentati per 10 secondi.

Al termine di queste operazioni il timer riparte.

Ogni richiesta di calore da parte di REC, TA o CT interromperà il timer sulla zona interessata.

GESTIONE ANTIGELO

La funzione antigelo serve a proteggere il disgiuntore dal gelo, in quanto gli ambienti sono protetti REC, TA o CT e la caldaia è protetta dal proprio programma antigelo. Per la gestione delle soglie d'intervento dell'antigelo nelle zone di bassa temperatura vengono utilizzate le sonde di impianto (pos. 2, fig. 3a-3b; pos. 3, fig. 3b) mentre la sonda impianto AT (pos. 9, fig. 3a-3b) governa il circuito in alta temperatura.

Se la temperatura rilevata da una sonda è inferiore a 10°C si attiva per 4 minuti il circolatore della zona interessata per recuperare calore dall'ambiente; se la temperatura risale oltre la soglia di 10°C, indipendentemente che siano trascorsi o meno i 4 minuti, il circolatore viene spento.

Se al termine dei 4 minuti la temperatura rimane tra i 6°C e i 10°C, il circolatore resta spento per 2 ore, trascorse le quali verrà riattivato per 4 minuti.

Se in un qualsiasi momento la temperatura scende sotto i 6°C viene attivata una richiesta di calore con obiettivo pari alla temperatura minima di impianto fino a che la temperatura rilevata dalla sonda non è superiore a 10°C.

GESTIONE SHIFT NOTTURNO

La funzione "Shift notturno" permette di gestire sulle zone due livelli di temperature di mandata.

Sulle zone è possibile attivare questa funzione unicamente sugli ingressi Termostato Ambiente/Cronotermostato e in presenza della termoregolazione.

Se il contatto sull'ingresso TA/CT della zona è chiuso, la temperatura di mandata è quella calcolata dalla termoregolazione; se il contatto è aperto la temperatura di mandata calcolata dalla termoregolazione viene opportunamente corretta in modo da ottenere un'attenuazione della temperatura ambiente.

In entrambi le condizioni il circolatore della zona è sempre alimentato.

⚠ La funzione "Shift notturno" è attivabile sulla scheda del disgiuntore solo da personale qualificato, solo se strettamente necessario.


⚠ Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di impostazioni errate dei parametri.

IMPOSTAZIONE DEI CIRCOLATORI

Modulo Incasso Solar è equipaggiato di circolatori elettronici ad alta efficienza e controllo digitale. Di seguito ne verranno descritte le principali caratteristiche e le modalità per impostarne il funzionamento voluto.

Interfaccia utente

L'interfaccia utente è costituita da un tasto (A), un LED bicolore rosso/verde (B) e quattro LED gialli (C) posti in linea.



L'interfaccia utente permette di visualizzare le prestazioni in funzionamento (stato funzionamento e stato allarme) e impostare le modalità di funzionamento del circolatore.

Le prestazioni, indicate dai LED (B) e (C) sono sempre visibili durante il normale funzionamento del circolatore mentre le impostazioni si effettuano con la pressione del tasto (A).

Indicazione dello stato di funzionamento

Quando il circolatore è in funzione, il LED (B) è verde. I quattro LED gialli (C) indicano il consumo di energia elettrica (P1) come evidenziato nella tabella seguente.

Stato LED	Stato CIRCOLATORE	Consumo in % di P1 MAX (*)
LED verde acceso + 1 LED giallo acceso	Funzionamento al minimo	0÷25
LED verde acceso + 2 LED gialli accesi	Funzionamento al minimo-medio	25÷50
LED verde acceso + 3 LED gialli accesi	Funzionamento al medio-massimo	50÷75
LED verde acceso + 4 LED gialli accesi	Funzionamento al massimo	100

(*) Per la potenza (P1) assorbita dal singolo circolatore fare riferimento a quanto riportato nella tabella "Dati tecnici".

Indicazione dello stato di allarme

Se il circolatore ha rilevato uno o più allarmi il LED bicolore (B) è rosso. I quattro LED gialli (C) indicano la tipologia di allarme come evidenziato nella tabella seguente.

Stato LED	Descrizione ALLARME	Stato CIRCOLATORE	Eventuale RIMEDIO
LED rosso acceso + LED 5 giallo acceso	L'albero motore è bloccato	Tentativo di avvio ogni 1,5 secondi	Attendere o sbloccare l'albero motore
LED rosso acceso + LED 4 giallo acceso	Bassa tensione in ingresso	Solo avviso. Il circolatore continua a funzionare	Verificare la tensione in ingresso
LED rosso acceso + LED 3 giallo acceso	Anomalia di alimentazione elettrica oppure circolatore guasto	Il circolatore è fermo	Verificare alimentazione elettrica oppure sostituire il circolatore

⚠ In presenza di più allarmi il circolatore visualizzerà solo l'allarme con priorità più alta.

Visualizzazione delle impostazioni attive


Con circolatore alimentato, premendo brevemente il tasto (A) è possibile visualizzare la configurazione attiva del circolatore. I LED indicano le impostazioni attive come evidenziato nella tabella a pagina seguente.

In questa fase non può essere fatta nessuna variazione della configurazione del circolatore. Trascorsi due secondi dalla pressione del tasto (A), l'interfaccia utente ritorna alla normale visualizzazione dello stato di funzionamento.

Funzione di blocco tasti

La funzione di blocco tasti ha lo scopo di evitare una modifica accidentale delle impostazioni oppure l'uso improprio del circolatore. Quando la funzione di blocco è attivata, la pressione prolungata del tasto (A) è inibita. Questo impedisce all'utente di entrare nella sezione di impostazione delle modalità di funzionamento del circolatore.

L'abilitazione/disabilitazione della funzione di blocco tasti avviene premendo per più di 10 secondi il tasto (A). Durante questo passaggio tutti i LED (C) lampeggeranno per 1 secondo.




Variazione della modalità di funzionamento

In condizioni di normale funzionamento il circolatore funziona con l'impostazione di fabbrica o l'ultima impostazione effettuata.

Per variane la configurazione:

- assicurarsi che la funzione blocco tasti sia disattivata;
- premere il tasto (A) per più 2 secondi sino a che i led iniziano a lampeggiare. Premendo brevemente il tasto (A), nell'arco di un periodo non superiore ai 10 secondi, l'interfaccia utente passerà alla visualizzazione delle impostazioni successive. Le varie impostazioni disponibili appariranno in una sequenza ciclica;
- non premendo il tasto (A) l'ultima impostazione scelta verrà memorizzata.




- Premendo il tasto (A) sarà possibile passare nuovamente alla "visualizzazione delle impostazioni attive" e verificare che i LED (B) e (C) indichino, per 2 secondi, l'ultima impostazione effettuata
- Non premendo il tasto (A) per più di 2 secondi l'interfaccia utente passerà alla "visualizzazione dello stato di funzionamento".

Le impostazioni disponibili sono di seguito riportate unitamente alla relativa rappresentazione del LED (B) e (C).

Prevalenza proporzionale		LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
		verde	giallo	giallo	giallo	giallo
PP1	Curva 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PP2	Curva 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PP3	Curva 3 <i>impostazione di fabbrica</i>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Prevalenza costante		LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
		verde	giallo	giallo	giallo	giallo
CP1	Curva 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CP2	Curva 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CP3	Curva 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Curva costante		LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5
		verde	giallo	giallo	giallo	giallo
CC1	Velocità 1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CC2	Velocità 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CC3	Velocità 3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CC4	Velocità MAX	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Prevalenza proporzionale


Il circolatore lavora in funzione della domanda di calore dell'impianto. Il punto di lavoro del circolatore e la curva di prevalenza proporzionale selezionata si sposteranno in funzione della domanda di calore del sistema.



- PP1 Curva di prevalenza proporzionale BASSA
- PP2 Curva di prevalenza proporzionale MEDIA
- PP3 Curva di prevalenza proporzionale ALTA (impostazione di fabbrica)

Prevalenza costante


Il circolatore lavora a prevalenza costante, indipendentemente dalla domanda di calore dell'impianto. Il punto di lavoro del circolatore si sposterà lungo la curva selezionata in funzione della domanda di calore del sistema.



- CP1 Curva di prevalenza costante BASSA
- CP2 Curva di prevalenza costante MEDIA
- CP3 Curva di prevalenza costante ALTA

Curva costante

Il circolatore lavora a velocità costante, indipendentemente dalla domanda di calore dell'impianto. Il punto di lavoro del circolatore si sposterà lungo la curva selezionata in funzione della domanda di calore del sistema.



- C1 Curva 1 = 4 metri
- C2 Curva 2 = 5 metri
- C3 Curva 3 = 6 metri
- C4 Curva 4 MAX = 7 metri

CURVE CIRCOLATORI ZONE

MODULO INCASSO SOLAR è equipaggiato di circolatori ad alta efficienza e controllo elettronico le cui prestazioni, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti, sono riportate nel grafico.




fig. 44a




fig. 44b

**Prevalenza residua disponibile all'impianto
Alta Temperatura:
2 DIRETTE
1AT + 1BT e 1AT + 2BT**




fig. 45

**Prevalenza residua disponibile all'impianto
Bassa Temperatura:
1AT + 1BT e 1AT + 2BT**




fig. 46

PP1 Curva di prevalenza proporzionale BASSA
PP2 Curva di prevalenza proporzionale MEDIA
PP3 Curva di prevalenza proporzionale ALTA
CP1 Curva di prevalenza costante BASSA
CP2 Curva di prevalenza costante MEDIA
CP3 Curva di prevalenza costante ALTA

CC1 Curva 1 = 4 metri
CC2 Curva 2 = 5 metri
CC3 Curva 3 = 6 metri
CC4 Curva 4 MAX = 7 metri

VALVOLA MISCELATRICE TRE VIE

Se dopo un lungo periodo di inattività la valvola miscelatrice fosse bloccata è necessario agire manualmente sulla levetta posta sul motore in modo da sbloccare l'otturatore della valvola stessa.

Per sostituire il motore della valvola miscelatrice zona 1:

- scollegare dal motore della valvola il connettore del cavo di alimentazione,
- sganciare il gancio posizionato nella parte inferiore del motore e ruotarlo in senso antiorario,
- estrarre il motore,
- montare il nuovo motore eseguendo le operazioni descritte in senso inverso.

Per sostituire il corpo della valvola miscelatrice zona 1:

- eseguire le operazioni descritte per la sostituzione del motore della valvola miscelatrice,
- svuotare il disgiuntore,
- svitare i raccordi del corpo della valvola ed estrarla,
- montare il nuovo corpo valvola eseguendo le operazioni descritte in senso inverso.

Per sostituire il motore e/o il corpo della valvola miscelatrice zona 2:

- svuotare il disgiuntore,
- scollegare dal motore della valvola il connettore del cavo di alimentazione,
- svitare i raccordi del corpo della valvola ed estrarla,
- sganciare il gancio posizionato nella parte inferiore del motore e ruotarlo in senso antiorario,
- estrarre il motore,
- montare il nuovo motore al corpo eseguendo le operazioni descritte in senso inverso,
- posizionare l'assieme all'interno del disgiuntore eseguendo le operazioni descritte in senso inverso.




fig. 47

ALLARMI

La seguente tabella riporta gli allarmi della scheda disgiuntore che vengono trasferiti al REC.

ALLARME	DESCRIZIONE
47	sonda bottiglia aperta o in c.c.
48	sonda esterna aperta o in c.c. in modo "termoregolazione" di impianto
49	manca di comunicazione tra micro principale e micro periferico
84	sonda mandata mix, MIX1, canale 2 in c.c.
85	sonda mandata mix, MIX1, canale 2 interrotta
86	sonda mandata mix, MIX2, canale 3 in c.c.
87	sonda mandata mix, MIX2, canale 3 interrotta
88	abbinamento non corretto tra CANALE e ZONA
89	errore di lettura/scrittura in eeprom su micro principale

Se il disgiuntore è collegato alla caldaia in modalità Link mode, la scheda disgiuntore provvederà in tempo reale a monitorare la presenza di segnalazioni di allarme provenienti dalla scheda caldaia trasferendoli a tutti i REC collegati che li visualizzano. Con i REC, in caso di schede di caldaia predisposte, è possibile resettare gli allarmi di caldaia.

In caso di allarme "sonda interrotta" su una zona di bassa temperatura, il relativo circolatore viene fermato e la valvola miscelatrice completamente chiusa per un tempo di 120 secondi. Trascorso tale tempo si attiva una post-circolazione di 120 secondi; se l'allarme "sonda interrotta" è ripristinato si riattiva il ciclo di regolazione altrimenti la zona rimane in blocco fino al ripristino delle condizioni di funzionamento.

TABELLA RIASSUNTIVA PARAMETRI

	VALORE	
Tempo chiusura valvole miscelatrici Power On	sec	140
Tempo chiusura valvola miscelatrice	sec	120
Tempo postcircolazione	sec	30
Temperatura Over mandata	°C	55
Tempo attesa Over mandata	sec	120
Tempo ripristino zona	sec	120
Temporizzazione antiblocco	h	24
Prima soglia antigelo	°C	10
Seconda soglia antigelo	°C	6
Tempo antigelo	min	4
Temperatura minima Zona 1	°C	25
Temperatura massima Zona 1	°C	50
Temperatura minima Zona 2	°C	25
Temperatura massima Zona 2	°C	50
Temperatura minima Zona 3	°C	40
Temperatura massima Zona 3	°C	80

valori visualizzabili con interfaccia PC

⚠ I parametri sono impostabili su differenti valori solo da personale qualificato, solo se strettamente necessario.

⚠ Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di impostazioni errate dei parametri.

PULIZIA

Prima di qualsiasi operazione di pulizia, togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale su "spento".

La pulizia della pannellatura deve essere effettuata con panni inumiditi con acqua e sapone.


Nel caso di macchie tenaci inumidire il panno con miscela al 50% di acqua ed alcool denaturato o con prodotti specifici.

Terminata la pulizia asciugare accuratamente.

Non usare prodotti abrasivi, benzina o trielina.

SCHEMA IDRAULICO


MODULO INCASSO SOLAR 2 DIRETTE



- 1 COLLETTORE SOLARE
- 2 SONDA COLLETTORE SOLARE F1
- 3 GRUPPO RITORNO SOLARE COMPLETO
- 4 VASO ESPANSIONE CIRCUITO SOLARE
- 5 SONDA BOLLITORE SUPERIORE F3
- 6 SONDA BOLLITORE INFERIORE F4
- 7 CENTRALINA GESTIONE SOLARE
- 8 BOLLITORE 150 Lt
- 9 VALVOLA SANITARIO NON RITORNO/SICUREZZA INGRESSO BOLLITORE
- 10 VASO ESPANSIONE CIRCUITO SANITARIO
- 11 VALVOLA MISCELATRICE SANITARIO
- MB MANDATA BOLLITORE
- RB RITORNO BOLLITORE
- RI RITORNO IMPIANTO
- MI MANDATA IMPIANTO


SCHEMA IDRAULICO

MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 1BT




SCHEMA ELETTRICO


MODULO INCASSO SOLAR 2 DIRETTE



SCHEMA ELETTRICO MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 1BT




37 filo nero	sonda esterna
36 filo viola	sonda esterna
31 filo bianco	segnale REC zona 3 (AT)
29 filo blu	segnale TA zona 3 (AT)
28 filo giallo	segnale REC zona BT2 (funzione disattivata)
26 filo rosso	segnale TA zona BT2 (funzione disattivata)
25 filo marrone	segnale REC zona BT1
24 filo rosa	comune




23 filo grigio	segnale TA zona BT1
9 filo nero	termostato limite bassa temperatura zona BT2 (funzione disattivata)
10 filo marrone	termostato limite bassa temperatura zona BT2 (funzione disattivata)
13 filo grigio	termostato limite bassa temperatura zona BT1
14 filo bianco	termostato limite bassa temperatura zona BT1
SS filo blu	sonda solare
SS filo marrone	sonda solare

SCHEMA ELETTRICO MODULO INCASSO SOLAR 1AT + 2BT



SOLO PER LE VERSIONI DEDICATE (solo riscaldamento)
Collegare il cavo all'utenza T.Boll. presente nella morsetteria bassa tensione di caldaia.
Per il collegamento fare riferimento alla documentazione di caldaia

37 filo nero	sonda esterna
36 filo viola	sonda esterna
31 filo bianco	segnale REC zona 3 (AT)
29 filo blu	segnale TA zona 3 (AT)
28 filo giallo	segnale REC zona BT2
26 filo rosso	segnale TA zona BT2
25 filo marrone	segnale REC zona BT1
24 filo rosa	comune



23 filo grigio	segnale TA zona BT1
9 filo nero	termostato limite bassa temperatura zona BT2
10 filo marrone	termostato limite bassa temperatura zona BT2
13 filo grigio	termostato limite bassa temperatura zona BT1
14 filo bianco	termostato limite bassa temperatura zona BT1
SS filo blu	sonda solare
SS filo marrone	sonda solare

CENTRALINA SOLARE

Funzionamento Generale


Questo regolatore rende possibile la regolazione di diversi tipi di impianto di riscaldamento:

- 1) Regolazione solare
- 2) Regolazione caldaia a combustibile solido con uno o due bollitori
- 3) Regolazione caldaia a combustibile solido con integrazione solare
- 4) Regolazione solare con due collettori
- 5) Regolazione solare con due bollitori - commutazione valvola
- 6) Regolazione solare con due bollitori - 2 pompe di caricamento
- 7) Regolazione solare con funzione di riscaldamento supplementare con uno o due bollitori
- 8) Regolazione solare con controllo della temperatura di ritorno impianto
- 9) Regolazione solare con due bollitori in cascata
- 10) Regolazione solare con funzione di drain-back

IMPORTANTE

programmare la centralina per l'adeguamento al tipo di impianto
P22=7, P54=4.

ELEMENTI DI COMANDO



Selettore di funzione

⏻ Nessuna funzione/Stand-by (sul display si visualizza che il sistema è in stand-by ma sotto tensione).

📄 Indicazione dello schema dell'impianto impostato

- Viene indicata lo schema dell'impianto attualmente selezionato.
- Ruotando il selettore parametri in senso orario si visualizzano i sensori e gli attuatori dello schema impianto selezionato con le rispettive denominazioni (ad esempi F1, F2, A1); ruotando il selettore in senso antiorario si visualizzano gli stati e le temperature correnti.

🌞 Sonda collettore/caldaia

- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata della sonda F1 nel collettore, in alternativa per alcuni impianti idraulici viene indicata la temperatura misurata dalla sonda nella caldaia
- Inoltre, viene visualizzato l'andamento della temperatura rilevata dalla sonda nelle ultime ore.

🌡️ Sonda supplementare

- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F2
- Inoltre, viene visualizzato l'andamento della temperatura rilevata dalla sonda nelle ultime ore
- Sul display viene indicato "Non collegato", quando manca F2.

📈 Sonda bollitore superiore

- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F3.
- Sul display viene indicato "Non collegato", quando manca F3.
- Inoltre, viene visualizzato l'andamento della temperatura rilevata dalla sonda nelle ultime ore.

📈 Sonda bollitore inferiore

- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F4 nella parte inferiore del bollitore
- Inoltre, viene visualizzato l'andamento della temperatura rilevata dalla sonda nelle ultime ore.

ΣkWh Indicazione dell'energia giornaliera, settimanale, mensile o totale

- Sul display viene indicata l'energia prodotta attraverso i collettori.
- L'indicazione si commuta automaticamente fra Wh, kWh e MWh.

📄 Impostazioni riservate all'utente

- Sul display vengono indicate le possibilità di impostazione, attraverso le quali l'utente può adattare l'impianto di riscaldamento alle esigenze personali.

🔑 Impostazioni riservate all'installatore

- Sul display vengono indicati dei menu per l'impostazione del regolatore durante la messa in servizio. Per modificare tali impostazioni è necessario digitare una password.

fig. 48

VISUALIZZAZIONE (FUNZIONAMENTO)

Indicazione


- L'indicazione dipende dalla posizione del selettore.
- In caso di un errore nella configurazione dell'impianto, il display si illumina di rosso, si veda a pag. 43 (Rimedio in caso di anomalie).

Standby




- Tensione presente nel regolatore.

Modo automatico




- Viene indicato lo schema dell'impianto attualmente selezionato con gli attuatori e i sensori.
- Tramite la manopola di selezione si può decidere se visualizzare gli attuatori dei sensori con le rispettive denominazioni (ad esempio F1, F2, A1) oppure gli stati e le temperature attuali.

Indicazione di temperatura F1 (collettore/bollitore)




- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F1 nel collettore, in alternativa per alcuni impianti idraulici viene indicata la temperatura misurata dalla sonda nella caldaia a combustibile solido.
- Inoltre, viene indicata la curva di temperatura della sonda per le ultime ore.
- L'indicazione viene aggiornata ogni minuto, l'ora attuale viene indicata sotto a destra nel diagramma.

Indicazione di temperatura F2 (sonda supplementare)




- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F2.
- Inoltre, viene indicata la curva di temperatura della sonda per le ultime ore.
- L'indicazione viene aggiornata ogni minuto, l'ora attuale viene indicata sotto a destra nel diagramma.
- Sul display viene indicato "Non collegato", quando manca F2.

Indicazione di temperatura F3 (bollitore alto)




- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F3.
- Inoltre, viene indicata la curva di temperatura della sonda per le ultime ore.
- L'indicazione viene aggiornata ogni minuto, l'ora attuale viene indicata sotto a destra nel diagramma.
- Sul display viene indicato "Non collegato", quando manca F3.

Indicazione di temperatura F4 (bollitore basso)




- Sul display viene indicata la temperatura attualmente misurata dalla sonda F4 nella parte inferiore del bollitore.
- Inoltre, viene indicata la curva di temperatura della sonda per le ultime ore.
- L'indicazione viene aggiornata ogni minuto, l'ora attuale viene indicata sotto a destra nel diagramma.

Indicazione dell'energia prodotta




- Sul display viene indicata l'energia prodotta attraverso i collettori; sono selezionabili a piacere l'indicazione oggi, ieri, settimana in corso, scorsa settimana, mese corrente o ultimo anno (gli ultimi 365 giorni).
- L'indicazione si commuta automaticamente fra Wh, kWh e MWh.

Impostazioni dell'utente



- Sul display vengono indicate le possibilità di impostazione, attraverso le quali l'utente può adattare l'impianto di riscaldamento alle esigenze personali.

Impostazioni del tecnico



- Sul display vengono indicate le possibilità di impostazione per il tecnico alla messa in servizio.
- Per modificare le impostazioni è necessario digitare il numero di codice.

MESSA IN SERVIZIO

Dopo aver completato l'installazione a regola d'arte alimentare il regolatore.

Nel display appare per un momento il numero di software dell'apparecchiatura.

Successivamente appare la visualizzazione standard.

! Per il funzionamento corretto occorre inserire l'ora, la data e la configurazione adeguata di impianto. Pertanto, come primo passo è necessario impostare questi parametri [P1]/[P2]/[P22].

Dopo il successivo riavvio il regolatore è disponibile per il funzionamento e funziona con le impostazioni di fabbrica (tranne i parametri [P1]/[P2]/[P22]).

LISTA DEI VALORI UTENTE (accessibile dal sotto-menu "Parameter")

N°	Descrizione	Campo di impostazione	Impostazione di fabbrica	Valori propri
00	Elenco errori	Solo visualizzazione	Nessun errore	
01	Impostare l'orario	0:00-23:59	10:00	
02	Impostare il giorno della settimana:	Lunedì - Domenica	Lunedì	
03	Produzione giornaliera	Solo visualizzazione / Cancellata	0 kWh	
04	Produzione totale	Solo visualizzazione / Cancellata	0 kWh	
05	Orario di commutazione funzionamento kick della pompa ON	OFF - 00:00-23:45	07:00	
06	Orario di commutazione funzionamento kick della pompa OFF	00:15-24:00	22:00	
07	Orario di attivazione funzione di riscaldamento integrativo ON	OFF - 00:00-23:45	05:00	
08	Orario di disattivazione funzione di riscaldamento integrativo OFF	00:15-24:00	21:00	
09	Orario di commutazione pompa di circolazione ON	OFF - 00:00-20:45	05:00	
10	Orario di commutazione pompa di circolazione OFF	05:15-24:00	21:00	
11	Tempo di attivazione antilegionella	00:00-23:45	02:00	

SPIEGAZIONE VALORI IMPOSTATI/FUNZIONI

Per modificare le impostazioni standard occorre prima selezionare il tipo di configurazione di impianto in funzione degli schemi disponibili (vedi capitolo "Schema impianto", pag. 48). Pertanto il parametro [P22] deve essere impostato per primo.

I diversi valori impostati per il corrispondente impianto selezionato/realizzato (1-10) sono di seguito descritti.

Se, per es., si usa il regolatore per la configurazione di impianto = 1, occorre osservare solo le descrizioni del funzionamento per questo impianto.

VALORI IMPOSTATI DALL'UTENTE

01 Impostazione orario

Impostare l'orario attuale.

02 Giorno della settimana

Impostare il giorno della settimana attuale (Lunedì - Domenica) (solo visualizzazione).

IMPOSTAZIONE DELL'ORA E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA

- Posizionare il selettore di funzione su Menu utente
- Si visualizza l'elenco dei sotto-menu disponibili per l'utente.
- Ruotare il selettore parametri fino a evidenziare "Orario".
- Premere il tasto conferma ed apparirà sul display l'ora attualmente impostata.
- Impostare l'ora desiderata agendo sul selettore parametri (in senso orario per aumentare il valore, antiorario per diminuirlo).
- Premere il tasto conferma per apportare le modifiche.
- Per modificare il giorno della settimana agire sul selettore parametri fino a evidenziare "Giorno della settimana".
- Premere il tasto conferma per entrare nel sotto-menu.
- Modificare il giorno della settimana agendo sul selettore parametri, quindi premere il tasto conferma per apportare le modifiche.

MODIFICA DEI VALORI DALL'UTENTE

Posizionare il selettore di funzione su Menu utente . Individuare tramite il selettore parametri il sotto-menu desiderato (Lingua, Orario, Giorno della settimana, Parametri, Reset).

Premere il tasto conferma per accedere al sotto-menu evidenziato. Agire sul selettore parametri per modificare il valore fino ad incontrare quello desiderato.

Premere ulteriormente il tasto conferma per memorizzare il valore.

Uscita dal livello di programmazione

È possibile terminare in qualsiasi momento il modo di programmazione spostando semplicemente il selettore di funzione o premendo il tasto indietro.

Le modifiche che non sono state ancora memorizzate con il tasto conferma andranno perse.

FUNZIONAMENTO KICK POMPE

Il funzionamento kick pompe può venire eseguito durante il periodo del giorno nel quale si aspetta una produzione solare [P05-P06]. Questo funzionamento assicura che la temperatura reale del collettore rimanga misurabile dalla sonda anche se le pompe solari sono ferme.

La funzione è disattivata, quando non sono stati selezionati alcuni orari di commutazione (P05=P06=OFF) o nessuna durata Kick (P60=OFF).

Dopo ogni pausa di kick [P61] la corrispondente pompa del collettore viene attivata per la durata del kick [P60] (trasporto di calore alla sonda). Se durante il tempo di misurazione [P62] sulla sonda di collettore si riconosce un aumento di temperatura di 0,5°C, allora la pompa del collettore viene inserita per un minuto. Poi vengono controllate le condizioni di commutazione per la pompa del collettore.

05 Tempo di attivazione funzionamento kick pompe

A partire da questo orario è attivo il controllo della temperatura.

06 Tempo di disattivazione funzionamento kick pompe

Fino a questo orario è attivo il controllo della temperatura.

FUNZIONE DI RISCALDAMENTO AUSILIARIO

Nell'attivazione della funzione post-riscaldamento si può inserire una temperatura nominale [P47] per l'accumulo selezionato.

Durante il tempo di abilitazione [P07-P08] questa temperatura viene mantenuta attivando un riscaldatore addizionale.

Il generatore di calore supplementare viene inserito, quando la temperatura rilevata dalla sonda F3 è minore di P47- P34 (l'isteresi di comando post-riscaldamento) e P52 (tolleranza per bilancio solare).

Questo viene poi disinserito quando la temperatura rilevata dalla sonda F3 supera la temperatura nominale P47 (nel bilancio solare P47-P52).

07 Funzione di riscaldamento integrativo ON

Da questo orario è attiva la temperatura nominale [P47].

08 Funzione di riscaldamento integrativo OFF

Fino a questo orario è attiva la temperatura nominale [P47].

09 Tempo di inserimento pompa di circolazione ON

Avvio dell'abilitazione della pompa di circolazione.

10 Tempo di disinserimento pompa di circolazione OFF

Termine dell'abilitazione della pompa di circolazione.

11 Tempo di attivazione antilegionella

Tempo di attivazione antilegionella.

MODIFICA DEI VALORI IMPOSTABILI DALLO SPECIALISTA

Posizionare il selettore di funzione su Υ .

I valori impostati dallo specialista sono i parametri dal 21-110.

 I parametri dal 21-110 sono protetti da password.

 La password impostata è "0000" [21]. Confermare lo "0" ogni volta con il tasto conferma se non si desidera cambiare password.

Per cambiare il Codice Password eseguire la seguente procedura:

- selezionare il parametro 21 e premere il tasto conferma;
- immettere il codice attualmente impostato (0000). Ogni cifra va confermata con la pressione del tasto conferma;
- dopodiché inserire un nuovo codice. E' possibile variare i valori con la rotazione del selettore parametri;
- una volta confermata l'ultima cifra il nuovo codice verrà memorizzato.

In caso di password non ammessa appare indicazione "codice errato".

In caso di introduzione accidentale di un numero di password o di dimenticanza di una password impostata è possibile il RESET. Dal menu dello specialista è possibile anche forzare le uscite per il test dei relé A1/A3.

LISTA DEI VALORI SPECIALISTA

N°	Descrizione	Campo di impostazione	Impostazione di fabbrica	Valori propri
21	Codice - Immissione del codice	0000-9999	0000	
22	Tipo di configurazione di impianto (vedere schema idraulico)	1-10	1	
23	Livello di velocità valore reale pompa A1/A3	solo visualizzazione %		
24	Modalità di funzionamento della regolazione del numero di giri	Auto - Manuale	Auto	
25	Livello di velocità valore nominale A1/A3 (manuale)	30 - 100 %	100 %	
26	Min. livello di velocità pompa (auto)	30 - 100 %	30 %	
27	Max. livello di velocità pompa (auto)	30 - 100 %	100 %	
28	Temperatura differenziale per il 100% del pilotaggio	10K - 90K	20K	
Soglie di commutazione/differenziali dinamici				
30	Prima soglia di attivazione della commutazione	1°K - 30°K	6°K	
31	Prima soglia di disattivazione della commutazione	1°K - 30°K	3°K	
32	Seconda soglia di attivazione della commutazione	1°K - 30°K	6°K	
33	Seconda soglia di disattivazione della commutazione	1°K - 30°K	3°K	
34	Isteresi di comando post-riscaldamento	1°K - 30°K	5°K	
Funzioni speciali				
40	Temperatura di autorizzazione collettore (collettori)	(-20)°C - (+95)°C	40°C	
41	Temperatura di blocco collettore/i	(-20)°C - (+95)°C	35°C	
42	Temperatura massima di collettore (collettori)	80°C - 180°C	110°C	
43	Temperatura di autorizzazione secondo riscaldatore	0°C - 90°C	60°C	

N°	Descrizione	Campo di impostazione	Impostazione di fabbrica	Valori propri
44	Temperatura massima caldaia per combustibili solidi	30 °C – 130 °C	90°C	
45	Temperatura di protezione collettore	80°C - 180°C	110°C	
46	Soglia di commutazione per raffreddamento bollitore	OFF - 1 K - 30 K	OFF	
47	Temperatura nominale per bollitore (post-riscaldamento)	10°C – 90°C	40°C	
50	Temperatura massima bollitore 1	10 °C – 130 °C	60°C	
51	Temperatura massima bollitore 2	10 °C – 130 °C	85°C	
52	Tolleranza per produzione solare (si veda P47)	0°K – 90°K	10°K	
53	Funzionamento anti-legionellosi	OFF, (50°C – 70°C)	OFF	
Funzione relè supplementare (uscita A3)				
54	Funzione A3	0 - 8	0	
55	Durata di inserimento della pompa di circolazione	1 min – 10 min	1 min	
56	Blocco di reinserimento della pompa di circolazione	1 min – 20 min	5 min	
Funzionamento kick di pompe (funzione di controllo della temp.)				
60	Durata kick	0, 2s – 59s	0 = OFF	
61	Pausa kick	10 min – 60 min	30 min	
62	Tempo di misurazione per aumento di 0,5°C	1 min – 5 min	1 min	
63	Temperatura antigelo	OFF; -5°C - +5°C	OFF	
Stima di produzione/contatore di flusso				
70	Quota per impulso [millimetri/impulso] o [litri/impulso]	0,0 – 100	1,1	
71	Unità della quota per impulso (0=ml/impulso; 1=l/impulso)	ml/impulso; l/impulso	0 (ml/impulso)	
72	Distribuzione del flusso per impianto a 2 collettori	1:99 – 99:1	50:50	
75	Flusso fisso x per collettore 1 [litri/min]	OFF; da 0,1 l/min a 100 l/min	0,0 = OFF	
76	Flusso fisso x per collettore 2 [litri/min]	OFF; da 0,1 l/min a 100 l/min	0,0 = OFF	
78	Proporzione di miscela	0 – 70 Vol. %	40%	
79	Tipo di glicole	Glicole propilene; glicole etilene	Glicole propilene	
Svuotamento (Drain back)				
84	T-max uscita bollitore	50°C - 75°C	68°C	
85	T-max ingresso bollitore se attiva	60°C - 110°C	95°C	
86	T-max uscita bollitore se attiva	60°C - 110°C	75°C	
87	Tempo di riempimento	1 min - 10 min	3 min	
Hardware/Software				
99	Versione software	solo visualizzazione		
101	Controllo velocità	PWM; 0...10 V	PWM	
102	PWM freq. base	180 Hz; 1 kHz;	180 Hz	
103	PWM pompa ON	da 0% a 100%	15%	
104	PWM pompa OFF	da 0% a 100%	9%	
105	PWM min pompa da 0% a 100%	da 0% a 100%	15%	
106	PWM max pompa da 0% a 100%	da 0% a 100%	100%	
107	PWM overspeed pompa	OFF; da 0 % a 100 %	OFF	
108	Voltaggio velocità 0% da 0 a 10 V	da 0 a 10 V	0 V	
109	Voltaggio velocità 100% da 0 a 10 V	da 0 a 10 V	10 V	
110	Voltaggio OFF da 0 a 10 V	da 0 a 10 V	0 V	

SPIEGAZIONE VALORI IMPOSTATI / FUNZIONI

VALORI IMPOSTATI DALLO SPECIALISTA

21 Password

Impostazione password (0000). In caso di perdita della password si può resettare la centralina. Togliere tensione, premere il tasto conferma, ridare tensione continuando a tenere premuto il tasto per ancora altri 5 sec. Si ha conferma dell'avvenuta riuscita del RESET dalla dicitura "EEPROM" che compare sul display. Tutti i dati della centralina e la password ritornano ai valori di fabbrica.

22 Tipo configurazione impianto

Scegliendo l'impianto viene ridefinito il funzionamento dell'apparecchiatura. Impostare il numero dell'impianto in funzione della tipologia di configurazione dell'impianto (impianto 7).

 Dopo la modifica del parametro configurazione di impianto tutti i valori impostati vengono resettati sulla regolazione in fabbrica (anche la password).

REGOLAZIONE DEL NUMERO DI GIRI PER A1 (Non adottata sull'applicazione in oggetto)

23 Livello di velocità valore reale

Indicazione del valore reale del numero di giri per A1 in %.

24 Modalità di funzionamento della regolazione del numero di giri (AUTO, MANUALE)

Selezione della modalità di funzionamento della regolazione del numero di giri.

0 = modo automatico (il regolatore rileva il numero di giri).

1 = modo manuale (il numero di giri impostato ha effetto su A1).

25 Livello di velocità valore nominale

Solo nella modalità di funzionamento manuale [P24=1].

Preimpostazione del numero di giri per A1.

26 Min. livello di velocità

Solo nella modalità di funzionamento Auto [P24=0].

Regolazione del minimo numero di giri in % (P26 < P27). Il valore deve essere selezionato in maniera tale da garantire una corsa e un pilotaggio sicuri di questa pompa.

27 Max. livello di velocità

Solo nella modalità di funzionamento Auto [P24=0].

Regolazione del massimo numero di giri in % (P27 > P26).

28 Temperatura differenziale per il 100% del pilotaggio

Solo nella modalità di funzionamento Auto [P24=0].

È la differenza di temperatura fra il collettore 1 e il bollitore attivo al quale corrisponde il massimo valore di pilotaggio (100%) e quindi il massimo numero di giri della pompa. Se tale differenziale diminuisce, il numero dei giri viene proporzionalmente diminuito fino al valore minimo.

SOGLIE DI COMMUTAZIONE/DIFFERENZIALI DINAMICI

30 Prima soglia di attivazione della commutazione

La funzione di caricamento del bollitore 1 tramite pompa A1 viene abilitata se la differenza di temperatura tra sonda F1 (collettore) e sonda F4 (bollitore inferiore) supera la soglia di attivazione [P30].

31 Prima soglia di disattivazione della commutazione

La funzione di carica per il bollitore 1 viene bloccata appena la differenza è inferiore alla soglia di disattivazione [P31].

32 Seconda soglia di attivazione della commutazione

Nessuna funzione.

33 Seconda soglia di disattivazione della commutazione (Vedere [P32]).

34 Isteresi di comando per riscaldamento supplementare

Il riscaldamento supplementare è attivato se la temperatura superiore dell'accumulatore F3 è inferiore alla temperatura desiderata [P47] diminuita di un differenziale di isteresi [P34].

All'aumentare della temperatura F3 il riscaldamento supplementare rimane attivo fino al superamento della temperatura nominale [P47].

FUNZIONI SPECIALI

40 Temperatura di autorizzazione collettore

La pompa del collettore viene abilitata se la rispettiva temperatura di collettore supera la temperatura di abilitazione qui impostata.

41 Temperatura di blocco collettore/i

La pompa viene arrestata, se la temperatura del collettore è inferiore alla temperatura di blocco. Le funzioni 40-41 prevengono un inserimento della pompa senza una rilevante produzione di calore.

42 Temperatura massima di collettore

Le pompe del collettore vengono bloccate appena la relativa temperatura supera il valore limite di sicurezza qui impostato. -> Protezione dell'impianto.

Le pompe vengono successivamente abilitate appena la temperatura inferiore alla temperatura massima di collettore [P42] -10°C.

43 Temperatura di autorizzazione secondo riscaldatore

Nessuna funzione.

44 Temperatura massima caldaia

Nessuna funzione.

FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL COLLETTORE

45 Temperatura di protezione del collettore

La funzione di protezione del collettore è prevista per proteggere il collettore dal surriscaldamento. La funzione viene attivata quando la massima temperatura del collettore supera la temperatura di protezione del collettore P45 qui impostata.

Se la temperatura del collettore F1 risp. F2 supera la temperatura di protezione del collettore impostata [P45], e se la temperatura del bollitore è inferiore a 92°C, allora il bollitore viene caricato oltre la sua temperatura massima di 95°C, per raffreddare in tal modo il collettore. La funzione viene interrotta, quando il collettore supera la sua temperatura massima [P42].

La funzione viene di nuovo abilitata, quando la temperatura del collettore è inferiore della temperatura [P42] -3°C.

46 Soglia di commutazione per il raffreddamento del bollitore

P46 = 0 -> nessun raffreddamento del bollitore.

P46 > 0 -> raffreddamento del bollitore attivo.

Se la funzione di protezione del collettore di giorno ha caricato il bollitore oltre le temperature massime P50 e P51, attivando questa funzione, il bollitore può essere automaticamente raffreddato di notte tra le ore 1:00 e le 6:00 mediante l'inserimento delle pompe di caricamento fino alla temperatura massima impostata per i bollitori P50/P51. Durante questo periodo non è possibile alcun caricamento dell'accumulatore. Questa funzione è prevista a protezione del bollitore.

Il raffreddamento può avvenire solamente, quando la temperatura del bollitore supera la temperatura del collettore di almeno la soglia di commutazione [P46] +3°C.

47 Temperatura nominale per riscaldamento (solo per sistemi con caldaia solo riscaldamento)

Il generatore di calore supplementare (A3) viene abilitato, quando la temperatura superiore del bollitore (F3/F5) è inferiore del limite qui impostato di [P34]. Viene disabilitato appena la temperatura del bollitore supera la temperatura di autorizzazione.

Qualora la resa solare dovesse essere maggiore, l'abilitazione al generatore avviene ad una temperatura del bollitore [P47] - [P34] - [P52].

50 Temperatura massima del bollitore



Se sul bollitore è installata una sonda superiore (F3), allora la temperatura massima viene sorvegliata con questa sonda. Se non è installata tale sonda, allora la temperatura massima del bollitore viene sorvegliata con la sonda F4. In tale caso occorre considerare la stratificazione del bollitore.

Le pompe di circolazione vengono disabilitate, se la temperatura del bollitore 1 supera il valore limite di sicurezza qui impostato e a protezione dell'impianto.

Le pompe vengono abilitate, appena la temperatura è inferiore alla temperatura impostata [temperatura massima bollitore - 5°C].

51 Temperatura massima del bollitore 2

Nessuna funzione.

52 Tolleranza per bilancio solare

Se il bollitore viene caricato dal collettore (A1 = ON), allora il riscaldatore addizionale viene abilitato solo se la temperatura del bollitore è inferiore alla temperatura nominale [P47] del valore [P52] + [P34]. Il riscaldatore viene disinserito di nuovo se la temperatura del bollitore raggiunge il valore [P47] - [P52].

FUNZIONAMENTO ANTI-LEGIONELLOSI

Ogni sabato ad un tempo P11 desiderato il bollitore viene riscaldato ad una temperatura antilegionella P53. Questo funzionamento viene attivato solo se la temperatura (P53) non è stata raggiunta nella settimana precedente. La temperatura viene sorvegliata sulla sonda F4 "bollitore inferiore".

Il funzionamento anti-legionellosi viene interrotto se la temperatura nominale non si può raggiungere entro 3 ore oppure se la temperatura massima programmata per il bollitore viene raggiunta sulla sonda F3 (solo se esistente).

Il Funzionamento anti-legionellosi verrà eseguito con successo solo se il generatore di calore (durante il periodo in cui è attivato) è in grado di raggiungere le temperature richieste.

53 Funzionamento anti-legionellosi

OFF = Funzionamento non attivo (Standard)

50°C - 70°C = Funzionamento attivo, valore temperatura nominale impostata.

FUNZIONI DEL RELÈ SUPPLEMENTARE A3

Al relè A3 possono essere assegnate differenti funzioni specifiche a seconda dell'impostazione dei parametri.

54 Funzione A3

Per l'applicazione in oggetto impostare tassativamente il parametro 54=4.

Riscaldamento supplementare

La funzione di riscaldamento supplementare è attiva soltanto durante i tempi di abilitazione [P07-P08]. Se durante questo periodo la temperatura nominale impostata per il bollitore diminuisce di almeno 5°C (nel bilancio solare di P52+5°C), allora viene commutata l'uscita selezionata (riscaldamento supplementare), fino al raggiungimento della temperatura nominale (riscaldamento supplementare OFF).

55 Durata di inserimento della pompa di circolazione

Durata di inserimento della pompa di circolazione in minuti dopo la trasmissione di un impulso.

56 Blocco di reinserimento della pompa di circolazione

Se viene inserita la pompa di circolazione, potrà essere riavviata soltanto dopo la scadenza del blocco di reinserimento.

FUNZIONAMENTO KICK POMPE (FUNZIONE DI PROVA DI TEMPERATURA)

Mediante un breve inserimento della pompa del collettore, il fluido termovettore riscaldato dal collettore viene trasportato verso la sonda, affinché possa essere misurata la temperatura del collettore.

60 Durata kick [sec]

Durata di funzionamento della pompa del collettore per il kick pompe.

61 Pausa di kick [min]

Se la pompa del collettore non è in funzione per il tempo qui impostato, allora essa viene inserita per il tempo "Durata kick" [P 60].

62 Tempo di misurazione per aumento di 0,5°C [min]

In questo periodo di tempo dopo un kick pompe viene controllato l'andamento della temperatura di collettore. In caso di un aumento di 0,5°C la pompa viene inserita per ancora un minuto.

PROTEZIONE ANTIGELO

63 Temperatura antigelo

Se la temperatura del collettore è inferiore alla temperatura antigelo impostata, vengono attivate le pompe del collettore.

Le pompe vengono disabilitate quando la temperatura antigelo supera di 2°C quella impostata.

STIMA DI PRODUZIONE/CONTATORE DI FLUSSO

Durante il funzionamento della pompa del collettore vengono valorizzati gli impulsi di un contatore del flusso da collegare opzionalmente (vedere schema di allacciamento pag. 49).

Dal flusso rilevato (introduzione della quota per impulso del contatore in [P70]) e dalla differenza di temperatura fra F1 e F4, il regolatore può calcolare la produzione di calore solare.



Se la sonda F2 viene installata come sonda di circuito di ritorno per il collettore, allora la differenza di temperatura viene calcolata da F1 - F2.

Per il calcolo occorre impostare il tipo di fluido termovettore (tipo di glicole = [P79]) nell'impianto e la proporzione di miscela con l'acqua [P78].

La visualizzazione della produzione giornaliera come pure quella totale avviene in [kWh], in caso di valori superiori a 10 MW la visualizzazione della produzione totale cambia in [MWh]. Il cambio viene visualizzato nel display tramite tre freccette. A mezzanotte la produzione giornaliera viene resettata a zero. Ambedue i valori possono essere resettati a zero manualmente nel livello utente tramite il tasto "OK".



Se non esiste un trasduttore d'impulsi, si può eseguire **una stima di produzione**. Per fare ciò introdurre il flusso medio attraverso il rispettivo collettore con la pompa in marcia [P75]+[P76]. Il flusso si può determinare installando un contatore oppure mediante calcolo (installatore).

Aiuto per il calcolo del flusso:

ca. 0,8 [l/min] per metro quadrato della superficie del collettore.



Questo valore non vale per impianti Low Flow.

70 Quota per impulso [millimetri/impulso] [litri/impulso]

(Solo con contatore di flusso)

La quota per impulso del contatore di flusso (opzionale) si può apprendere dalla documentazione del contatore.

71 Unità della quota per impulso impostata

(Solo con contatore di flusso)

Commutazione fra [ml/impulso] e [l/impulso].

72 Distribuzione del flusso per impianto a 2 collettori

Introdurre la quota dei flussi attraverso ambedue i collettori nel caso che funzionino ambedue le pompe di carico.

75 Flusso fisso x per collettore 1 [litri/min]

(Solo senza contatore di flusso - vedere stima di produzione).

76 Flusso fisso x per collettore 2 [litri/min]

Nessuna funzione.

78 Proporzione di miscela

La proporzione di miscela del fluido termovettore (fluido di riempimento dell'impianto solare) si può apprendere dalla documentazione fornita oppure richiedere all'installatore.

79 Tipo di glicole

(Documentazione dell'impianto solare/installatore)

0 = Glicole propilene

1 = Glicole etilene

SVUOTAMENTO (DRAIN BACK)

(Non adottata sull'applicazione in oggetto)

84 T-Max uscita bollitore

84 = 50 – 75 °C: Massima temperatura nel bollitore rilevata dalla sonda (F4). Le pompe rimangono disattivate, quando $F4 > P84$.

85 T-Max ingr. boll.

85 = 60 – 110 °C: Massima temperatura nel bollitore rilevata dalla sonda (F3) con la pompa attiva. Pompa si disinserisce, quando $F3 > P85$.

86 T-Max usc. boll.

86 = 60 – 110 °C: Massima temperatura nel bollitore rilevata dalla sonda (F4) con la pompa attiva. La pompa si spegne, quando $F4 > P86$.

87 Tempo di riempimento

87 = 1 – 10 min

HARDWARE/SOFTWARE

99 Versione software

(solo visualizzazione).

ALTRE FUNZIONI

Funzione antigrippaggio

La regolazione impedisce efficacemente il bloccaggio delle pompe in seguito a tempi di inattività troppo lunghi. Grazie alla funzione antigrippaggio integrata, tutte le pompe che non sono state attivate nelle ultime 24 ore vengono attivate per 5 sec. ogni giorno dalle ore 12.00 alle ore 12.01.

Controllo pompa PWM/0...10V

(Non adottato nell'applicazione in oggetto)

Le uscite relé sono indicate per il comando di pompe ad alta efficienza. Si possono comandare pompe a velocità controllata con PWM o con un segnale d'ingresso di 0-10 Volt. La scelta (PWM oppure 0-10 Volt) e le impostazioni per le pompe possono avvenire attraverso i parametri seguenti.

P101 Controllo velocità

P101 = PWM; 0...10V.

Scelta della modalità di comando della pompa.

P102 PWM freq. base

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P102 = 180 Hz; 2 kHz: La velocità desiderata (0 a 100 %) viene trasmessa in un rapporto di intermittenza PWM adeguato.

P103 PWM pompa ON

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P103 = 0 – 100 %: Segnale PWM, che viene trasmesso per 5 secondi, quando viene attivata la pompa (per garantire un avviamento sicuro).

P104 PWM pompa OFF

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P104 = 0 – 100 %: Segnale velocità 0% (la pompa è disinserita con sicurezza), può essere identico a P105. Il relé viene disattivato.

P105 PWM min pompa

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P105 = 0 – 100 %: Segnale per la più bassa velocità, quando è attiva la pompa.

P106 PWM max pompa

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P106 = 0 – 100 %: Segnale per la più alta velocità, quando è attiva la pompa.

P107 PWM overspeed pompa

Solo nella selezione di P101 = PWM.

P107 = OFF

P107 = 0 – 100 %:

- Impianto 7: Nessuna funzione

- Nelle pompe che consentono un "kick down" viene trasmesso il segnale della velocità massima durante il tempo di riempimento.

P108 Voltaggio velocità 0%

Solo nella selezione di P101 = 0...10V.

P108 = 0.0 – 10 V: Definizione della velocità minima della pompa.

P109 Voltaggio velocità 100%

Solo nella selezione di P101 = 0...10V.

P109 = 0.0 – 10 V: Definizione della velocità massima della pompa.

P110 Voltaggio OFF

Solo nella selezione di P101 = 0...10V.

P110 = 0.0 – 10 V: Voltaggio, al quale viene disinserita la pompa (e il rispettivo relé).

SCHEMA IMPIANTO

Impianto 7

Uscite:

- A1 Pompa collettore.
- A3 Riscaldamento.

Ingressi:

- F1 Sonda Temperatura del collettore.
 - F4 Sonda Temperatura inferiore del bollitore.
 - F3 Sonda Temperatura superiore del bollitore/temp. max. monitoraggio A1 e sonda di riferimento durante il riscaldamento.
 - F2 (opzionale) Temperatura ritorno al collettore per misurazione energia termica prodotta.
 - F5 (opzionale) Sonda Temperatura superiore del bollitore 2/sonda di riferimento durante il riscaldamento del bollitore 2 (cascata).
- Impulso (opzionale) trasduttore impulsi per contatore flusso volumetrico.

Condizioni di commutazione A1:

Produzione di calore (differenza fra bollitore e temp. min.):

ON: $F1 - F4 > P30$
e $F1 > P40$.

OFF: $F1 - F4 < P31$
oppure $F1 < P41$.

Temperatura massima bollitore:

OFF: $F3$ (resp. $F4$) $> P50$.

Di nuovo ON: $F3$ (resp. $F4$) $< P50 - 5^{\circ}\text{C}$.

Temperatura massima di collettore:

OFF: $F1 > P42$.

ON: $F1 < P42 - 10^{\circ}\text{C}$.

Condizioni di commutazione A3 con F3, senza F5:


(Durante il tempo di abilitazione [P07-P08])

ON: $F3 < P47 - P34$

per bilancio solare: $F3 < P47 - P52 - P34$.

OFF: $F3 > P47$

per bilancio solare: $F3 > P47 - P52$.



Sonde

A corredo del regolatore viene fornita la sonda collettore (L=2m) da collegare come indicato negli schemi a pag. 22 riferimenti SS.

- ⚠ I capicorda della sonda devono essere giuntati tramite saldatura a stagno e opportunamente isolati.
- ⚠ Il cavo deve scorrere in canalina dedicata (no insieme a 230 Vac).
- ⚠ La sezione del cavo deve essere pari a 0,75 per lunghezze fino a 50 m e 1,5 fino a 100 metri lineari.
- ⚠ Come sensore del collettore è necessario utilizzare il tipo KLF 1000 (cavo di silicone). Per tutte le altre applicazioni si può utilizzare a piacere anche il tipo SPF 1000.

Elemento di misura:

sensore PT1000 con 1 kΩ +/- 0,2% a 0°C:

- KLF 1000: sensore collettore senza molla; cavo di silicone
- SPF 1000: sensore bollitore con molla; cavo di PVC.

Errore

Se si verifica un errore, nel visualizzatore viene indicato il simbolo

⚠ e il display si illumina di rosso.

Per verificare quale errore si sia verificato bisogna:

- accedere al Menu Utente
- accedere a sotto-menu Parameter
- accedere al parametro 00 "Elenco errori".

Temperatura in °C	Resistenza in Ω
-20	922
-10	961
0	1.000
10	1.039
20	1.078
30	1.118
40	1.155
50	1.194
60	1.232
70	1.270
80	1.309
90	1.347
100	1.385
110	1.422
120	1.460

N°	Descrizione	Significato
E71	Sonda del collettore F1 difettosa	Corto circuito o interruzione nella sonda del collettore
E72	Sonda superiore del bollitore F3	Corto circuito o interruzione nella sonda del bollitore
E73	Sonda inferiore del bollitore F4	Corto circuito o interruzione nella sonda del bollitore
E79	Sonda addizionale F2 difettosa	Corto circuito o interruzione nella sonda addizionale F2
E81	EEprom	Nell'EEPROM è sopravvenuto un guasto. Verificare i valori. Disinserire e reinserire la tensione di rete.
E128	Sonda F5 difettosa	La sonda F5 ha un cortocircuito o un'interruzione.

Dati tecnici

Descrizione	Valori
Alimentazione conforme a DIN IEC 60 038	~230 V, +10/-15%
Potenza assorbita	max 5 W
Contatti dei relè	~250 V, AC 2 (2) A
Corrente max. su morsetto L1	6,3 A
Grado di protezione conforme a DIN EN 60529	IP 40
Classe di protezione conforme a DIN EN 60730	I; Categoria di sovratensione III
Riserva dell'orologio	> 10 ore
Temperatura ambiente ammessa durante il funzionamento	0 a 50°C
Temperatura ambiente ammessa durante l'immagazzinaggio	-20 a 60°C
Resistenze delle sonde	Resistenza di misura PT1000, 1kΩ
Tolleranza in Ohm	+/-0,2% per 0°C
Umidità dell'aria consentita, non condensante	95 % rel.
Grado di inquinamento	2 (EN 60730-1)

DATI TECNICI		MODULO 2 DIRETTE INCASSO SOLAR SOLO	MODULO 1+1 INCASSO SOLAR SOLO	MODULO 1+2 INCASSO SOLAR SOLO
Pressione massima circuito riscaldamento	bar	3	3	3
Pressione massima circuito sanitario	bar	7	7	7
Pressione massima circuito solare	bar	6	6	6
Temperatura massima circuito riscaldamento	°C	80	80	80
Temperatura massima d'esercizio circuito sanitario	°C	60	60	60
Temperatura regolabile acqua calda sanitaria	°C	35-60	35-60	35-60
Vaso espansione sanitario volume totale	l	8	8	8
Pre carica vaso d'espansione sanitario	bar	2	2	2
Vaso d'espansione solare volume totale	l	18	18	18
Pre carica vaso d'espansione solare	bar	2,5	2,5	2,5
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a condensazione da 20 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 11.5 ΔT 30 = 9.6"	" ΔT 25 = 11.5 ΔT 30 = 9.6"	" ΔT 25 = 11.5 ΔT 30 = 9.6"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a condensazione da 25 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 13"	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 13"	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 13"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a condensazione da 30 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 17.5 ΔT 30 = 15"	" ΔT 25 = 17.5 ΔT 30 = 15"	" ΔT 25 = 17.5 ΔT 30 = 15"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a condensazione da 35 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 19.8 ΔT 30 = 16.5"	" ΔT 25 = 19.8 ΔT 30 = 16.5"	" ΔT 25 = 19.8 ΔT 30 = 16.5"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a combustione tradizionale da 24 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 13.6 ΔT 30 = 11.3"	" ΔT 25 = 13.6 ΔT 30 = 11.3"	" ΔT 25 = 13.6 ΔT 30 = 11.3"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a combustione tradizionale da 26 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 12.5"	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 12.5"	" ΔT 25 = 15 ΔT 30 = 12.5"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a combustione tradizionale da 28 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 16.1 ΔT 30 = 13.4"	" ΔT 25 = 16.1 ΔT 30 = 13.4"	" ΔT 25 = 16.1 ΔT 30 = 13.4"
"Produzione acqua sanitaria (ΔT 25°C - 30°C) - con caldaia a combustione tradizionale da 30 kW di potenza max"	l/min	" ΔT 25 = 17.4 ΔT 30 = 14.5"	" ΔT 25 = 17.4 ΔT 30 = 14.5"	" ΔT 25 = 17.4 ΔT 30 = 14.5"
Peso gruppo idraulico netto	kg	50	58	67
Allacciamento elettrico	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza elettrica installata	W	*150	*160	*210
Potenza assorbita dal circolatore zona diretta e miscelata	W	6-52		
Potenza massima assorbita dal circolatore solare	W	45	45	45
Prevalenza massima circolatore solare	m.c.a.	7,5	7,5	7,5
Range di controllo regolatore di portata	l/min	0.5 - 5	0.5 - 5	0.5 - 5
Temperatura massima di picco circuito solare	°C	130 con 3 bar 40% glicole	130 con 3 bar 40% glicole	130 con 3 bar 40% glicole
Potenza massima assorbita scambiatore superiore	kW	26	26	26
Contenuto acqua serpentino superiore	l	3,1	3,1	3,1
Capacità bollitore	l	150	150	150
Potenza massima assorbita scambiatore inferiore	kW	26	26	26
Contenuto acqua serpentino inferiore	l	3,1	3,1	3,1
Superficie di scambio serpentino superiore	m ²	0,5	0,5	0,5
Superficie di scambio serpentino inferiore	m ²	0,5	0,5	0,5
Diametro dei pozzetti porta sonda del bollitore	mm	7	7	7
Mandata/ritorno impianto riscaldamento diretta	Pollici	1"	3/4"	3/4"
Mandata/ritorno impianto riscaldamento miscelato	Pollici	\	1"	1"
Entrata/uscita acqua sanitaria	Pollici	1/2"	1/2"	1/2"
Attacco gas	Pollici	3/4"	3/4"	3/4"

*Escluso kit antigelo e ricircolo sanitario.

