



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI PESCARA

Spett.le Riello S.p.A.

Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

OGGETTO: Generatori di calore modulari di costruzione Riello S.p.A. modello "Power Evo-X 50 DEP", "Power Evo-X 50", "Power Evo-X 65", "Power Evo-X 80".

Si fa riferimento alla richiesta della società Riello S.p.A., n.ro identificativo 20260723.007429646.PRAGM, di revisione dell'attestato di rispondenza dei prototipi prot. 515 del 23/06/2022, relativo all'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: Riello S.p.A.

Modello: Power Evo-X 50 DEP – Power Evo-X 50 - Power Evo-X 65 - Power Evo-X 80

Marchio/i di fabbrica: Beretta

Disegni d'Assieme: 20196830 Rev. C del 10/07/2026, 20196831 Rev. D del 10/07/2026, 20196832 Rev. D del 10/07/2026 e 20196833 Rev. C del 10/07/2026

Tenuto conto della documentazione a corredo dei generatori modulari e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 01/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5 a partire dalla data di rilascio dell'attestato di rispondenza dei prototipi del 23/06/2022.

All.: c.s.



Il Tecnico verificatore
Ing. Roberta Vasile



Il Direttore della UOT
Ing. Raffaele Iovene