

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL CONTO TERMICO 2.0

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima previsti per richiedere i contributi introdotti dal Conto Termico 2.0, indicati nell'Allegato I, Tabella 3, del D.M. 16 febbraio 2016.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità.

Limiti per pompe di calore Inverter Aria-Acqua (Pt<35kW)
LIMITE COP⁽¹⁾
≥3,89
(1)Condizioni di funzionamento Temperatura aria esterna (entrata): 7°C BS Temperatura aria esterna (entrata): 6°C BU Temperatura acqua (uscita): 35°C Temperatura acqua (entrata): 30°C
Prestazioni misurate in conformità alla UNI EN 14511:2011

MODELLI POMPE DI CALORE INVERTER ARIA-ACQUA CHE SODDISFANO I VALORI SOPRA RIPORTATI:

TOWER GREEN FE			
Unità interna	Unità esterna	Pt nominale	COP
TOWER GREEN FE INT 5M	EXTERNAL UNIT 5M	4,8	4,11
TOWER GREEN FE INT 7M	EXTERNAL UNIT 7M	7,1	4,33
TOWER GREEN FE INT 9M	EXTERNAL UNIT 9M	8,1	4,53
TOWER GREEN FE INT 12M	EXTERNAL UNIT 12M	12,8	4,44
TOWER GREEN FE INT 12T	EXTERNAL UNIT 12T	12,8	4,44
TOWER GREEN FE INT 15M	EXTERNAL UNIT 15M	14,6	4,58
TOWER GREEN FE INT 15T	EXTERNAL UNIT 15T	14,6	4,58

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Piliade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



TOWER GREEN FE S			
Unità interna	Unità esterna	Pt nominale	COP
TOWER GREEN FE S INT 5M	EXTERNAL UNIT 5M	4,8	4,11
TOWER GREEN FE S INT 7M	EXTERNAL UNIT 7M	7,1	4,33
TOWER GREEN FE S INT 9M	EXTERNAL UNIT 9M	8,1	4,53
TOWER GREEN FE S INT 12M	EXTERNAL UNIT 12M	12,8	4,44
TOWER GREEN FE S INT 12T	EXTERNAL UNIT 12T	12,8	4,44
TOWER GREEN FE S INT 15M	EXTERNAL UNIT 15M	14,6	4,58
TOWER GREEN FE S INT 15T	EXTERNAL UNIT 15T	14,6	4,58

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Legnago, 26/02/2019

Riello S.p.a.
R&D Heating
Marco de Nardis

Riello S.p.a.
Marketing & Engineering
Raffaele D'Alvise