

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



Legnago, 03/11/2020

SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ARIA - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore a marchio Beretta indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima per richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione interessa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore che abbiano un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici e riportati in tabella.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità inverter (allegato F art.1 punto e) del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici).

Limiti per Pompe di Calore Inverter Aria-Aria	
EER	COP
3,23	3,7

MODELLI POMPE DI CALORE ARIA-ARIA CHE SODDISFANO I LIMITI SOPRA RIPORTATI:

Codice unità esterna	Codice unità interna	Descrizione unità esterna	Descrizione unità interna	EER	COP
20171581	20171580	BREVA EX 9000-1	BREVA IN 9000	3,23	3,71
20171583	20171582	BREVA EX 12000-1	BREVA IN 12000	3,23	3,71
20171585	20171584	BREVA EX 18000-1	BREVA IN 18000	3,41	3,71
20177622	20177623	BREVA EX 24000-1	BREVA IN 24000	3,23	3,71

Codice unità esterna	Descrizione unità esterna	Tipo	Unità A	Unità B	EER	COP
20171586	BREVA EX 18000-2	1:2	9000	9000	3,50	3,71
20171586	BREVA EX 18000-2	1:2	9000	12000	3,60	3,71
20171586	BREVA EX 18000-2	1:2	9000	18000	3,50	3,71
20171586	BREVA EX 18000-2	1:2	12000	12000	3,50	3,71
20171586	BREVA EX 18000-2	1:2	12000	18000	3,50	3,71

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto v
- **Ecobonus 110%** di cui Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto vi
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i

Le prestazioni sono rilevate in conformità alla norma UNI-EN 14511.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Documento approvato da:

Riello S.p.A.

ENGINEERING DIRECTOR

Filippo Maltempi
