

Nr. contratto / Contract no. **I 6100**

Pag. 1 di 2

Kiwa Italia attesta che le **caldaie a condensazione**
*Kiwa Italia hereby attests that the **central heating condensing boilers***

Marchio / trade mark:

Logo



Modelli / models:

Exclusive Green HE 35 C.S.I.

Exclusive Green HE 35 R.S.I.

Meteo Green HE 35 C.S.I. AG

Meteo Green Box HE 35 C.S.I. AG

Meteo Green HE 35 R.S.I.

Meteo Green Box HE 35 R.S.I.

dispongono di un certificato CE di tipo / *are covered by the CE type certificate*
per la Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE (ex-90/396/CEE) e Rendimenti (92/42/CEE)
for the Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) and
Efficiency Directive (92/42/EEC)

NIP/ PIN

: 0694BU1240

Rapporto / report

: 090500546

Tipi di apparecchi / appliance type

: B_{23P}, B_{53P}, C₁₃, C₂₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃
C_{13X}, C_{33X}, C_{43X}, C_{53X}, C_{63X}, C_{83X}, C_{93X}

Per / For

AL II_{2H3P}
CH II_{2H3P}
HR II_{2H3P}
GB II_{2H3P}
IS I_{3P}
LV I_{2H}
NO I_{2H}
SE I_{2H}
TR II_{2H3P}

AT I_{2H}
CZ II_{2H3P}
ES II_{2H3P}
GR II_{2H3P}
IT II_{2H3P}
MK II_{2H3P}
PT II_{2H3P}
SI II_{2H3P}
HU II_{2H3P}

BG II_{2H3P}
DK I_{2H}
FI I_{2H}
IE II_{2H3P}
LT II_{2H3P}
NL I_{3P}
RO II_{2H3P}
SK II_{2H3P}
EE II_{2H3P}

San Vendemiano, 27 Settembre 2010

San Vendemiano, 27 September 2010


Ing. R. Karel
Director Product Certification

La presente attestazione non sostituisce il certificato di tipo / *The present declaration doesn't substitute the CE certificate*

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Numero / Number I 6100

Directive 92/42/CEE

Pag. 2 di 2

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	 Beretta				
	Valori di rendimento / Efficiency values				
	Carico nominale Full load 80/60°C (%)	Carico parziale 30% part load (%)	Carico medio Aver. load 80/60°C (%)	Carico medio Aver. load 50/30°C (%)	Livello stelle / Star level:
Exclusive Green HE 35 C.S.I.	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆
Exclusive Green HE 35 R.S.I.	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆
Meteo Green HE 35 C.S.I. AG	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆
Meteo Green Box HE 35 C.S.I. AG	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆
Meteo Green HE 35 R.S.I.	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆
Meteo Green Box HE 35 R.S.I.	97,5	108,0	97,6	106,1	☆☆☆☆

* Rendimento al carico parziale per caldaie modulanti secondo la EN483/A2 e EN677:98
Efficiency partload for modulating boilers according to EN483/A2 and EN677:98

San Vendemiano, 27 Settembre 2010
San Vendemiano, 27 September 2010


Ing. R. Karel
Director Product Certification

La presente attestazione non sostituisce il certificato di tipo / The present declaration doesn't substitute the CE certificate

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC



Attestato

Tipo apparecchiature/
Appliances type

Caldaie a condensazione
Central heating condensing boilers

Rapporto di conformità tecnica nr. **090500546**
Test report n.

Marchio / trade mark:
Logo



Modelli / models:

Meteo Green HE 35 C.S.I. AG
Meteo Green Box HE 35 C.S.I. AG
Meteo Green HE 35 R.S.I.
Meteo Green Box HE 35 R.S.I.

Le sopraindicate apparecchiature sono adatte per essere installate all'esterno in luogo parzialmente protetto.

The above mentioned appliances are fitted for outdoor use in partially protected place.

Questa dichiarazione deve essere esibita insieme al certificato CE.

This declaration must be shown together with the CE certificate.

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Mameli Goffredo, 20
20129 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

San Vendemiano, **27 Settembre 2010**

San Vendemiano, 27 September 2010

Ing. R. Karel
Director Product Certification